

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x15)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	21,79	20,09	1,69		1	1		1						6,53	6,07
	01:00	20,06	18,74	1,32		1	1								5,00	6,68
	02:00	19,29	18,06	1,24		1	1								6,10	5,92
	03:00	18,63	17,24	1,38		1	1								5,55	5,25
	04:00	18,29	16,47	1,82		1	1								5,18	4,91
	05:00	15,94	15,82	0,12		1	1								3,46	3,46
	06:00	18,32	17,99	0,33	1	1	1						1		2,52	2,52
	07:00	18,98	17,93	1,05		1	1								4,97	5,60
	08:00	20,31	18,81	1,51		1	1								6,72	6,93
	09:00	21,10	19,36	1,74		1	1							1	6,55	7,21
	10:00	21,16	19,43	1,73		1	1							2	6,03	6,76
	11:00	21,72	19,66	2,06		1	1							2	6,51	7,32
	12:00	22,41	20,45	1,96		1	1							2	7,09	7,84
	13:00	23,04	21,91	1,14		1	1							3	7,00	8,07
	14:00	22,98	21,56	1,42		1	1							3	6,63	8,04
	15:00	22,75	21,44	1,32		1	1							3	6,43	7,85
	16:00	23,29	21,58	1,70		1	1							3	6,75	8,15
	17:00	24,27	22,08	2,19		1	1							3	7,24	8,49
	18:00	25,23	23,45	1,78		1	1							4	7,21	8,83
	19:00	25,41	23,71	1,70		1	1							5	6,88	8,89
	20:00	25,95	23,46	2,50		1	1							5	7,19	9,08
	21:00	24,47	21,66	2,81		1	1							4	6,48	8,56
	22:00	22,70	19,94	2,76		1	1							2	6,67	7,95
	23:00	21,00	18,18	2,82		1	1								6,88	7,35

Μισθωμένη ισχύς 15 MW. Στις 05:00 μερική διακοπή λόγω βλάβης στο δίκτυο. Το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 παραμένει εκτός λόγω βλάβης στο δίκτυο. Το ΑΠ ΑΜΑΝΗ παρουσίαζε προβλήματα καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από 05:05.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης