

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x15)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	20,16	17,40	2,76		1	1								6,24	6,78
	01:00	19,09	16,99	2,09		1	1								5,38	5,71
	02:00	18,06	16,06	1,99		1	1								4,51	4,68
	03:00	17,12	15,30	1,82		1	1								3,67	3,74
	04:00	16,89	15,04	1,84		1	1								3,41	3,51
	05:00	16,80	15,14	1,66		1	1								3,45	3,42
	06:00	16,92	15,30	1,61		1	1								3,60	3,54
	07:00	17,36	15,67	1,69		1	1								3,85	3,98
	08:00	17,99	16,21	1,78		1	1								4,50	4,61
	09:00	17,93	16,58	1,35		1	1								4,63	4,56
	10:00	18,14	16,55	1,59		1	1								4,79	4,76
	11:00	18,60	17,22	1,38		1	1								5,29	5,22
	12:00	19,19	17,68	1,51		1	1								5,80	5,81
	13:00	19,40	17,77	1,64		1	1								5,94	6,03
	14:00	18,82	17,21	1,61		1	1								5,42	5,44
	15:00	18,55	16,79	1,75		1	1								4,98	5,17
	16:00	19,01	17,43	1,58		1	1								5,51	5,63
	17:00	20,70	19,30	1,39		1	1								6,92	7,24
	18:00	22,23	21,13	1,10		1	1								7,73	7,78
	19:00	23,42	22,46	0,97		1	1						1		7,44	7,70
	20:00	24,57	23,79	0,77		1	1						1		8,48	8,60
	21:00	23,79	23,00	0,79		1	1						1		7,86	8,07
	22:00	22,41	21,62	0,79		1	1						1		6,79	6,69
	23:00	20,82	20,07	0,75		1	1						1		5,26	5,10

Μισθωμένη ισχύς 15 MW. Το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 παραμένει εκτός λόγω βλάβης στο δίκτυο. Τα ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ και ΑΜΑΝΗ παρουσίαζαν προβλήματα καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης