

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x15)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	19,15	18,90	0,24		1	1						1		4,35	4,35
	01:00	18,03	17,85	0,17		1	1								5,22	5,22
	02:00	17,35	16,39	0,96		1	1								4,53	4,53
	03:00	16,63	15,61	1,01		1	1								3,83	3,83
	04:00	16,27	15,17	1,10		1	1								3,34	2,89
	05:00	16,67	15,05	1,62		1	1								3,46	3,29
	06:00	17,34	15,29	2,06		1	1								3,93	3,97
	07:00	19,11	16,45	2,66		1	1								5,33	5,73
	08:00	21,20	18,06	3,14		1	1								7,02	7,42
	09:00	21,33	17,81	3,52		1	1								7,28	7,47
	10:00	21,24	18,79	2,45		1	1								7,02	7,43
	11:00	20,19	17,48	2,71		1	1								6,54	6,81
	12:00	19,27	16,48	2,79		1	1								5,98	5,89
	13:00	20,57	17,14	3,43		1	1								6,70	7,19
	14:00	20,66	17,33	3,33		1	1								6,68	7,23
	15:00	19,19	15,88	3,32		1	1								5,49	5,82
	16:00	19,59	15,88	3,71		1	1								5,94	6,21
	17:00	20,68	16,06	4,62		1	1								6,92	7,24
	18:00	22,09	17,16	4,93		1	1								7,75	7,73
	19:00	23,33	18,49	4,84		1	1								8,14	8,17
	20:00	24,78	19,35	5,44		1	1								8,65	8,67
	21:00	23,52	18,43	5,09		1	1								8,26	8,23
	22:00	21,62	16,86	4,75		1	1								7,60	7,57
	23:00	19,30	15,68	3,62		1	1								5,80	5,92

Μισθωμένη ισχύς 15 MW. Το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 παραμένει εκτός λόγω βλάβης στο δίκτυο. Το ΑΠ ΑΜΑΝΗ παρουσίαζε προβλήματα καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως 15:40.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης