

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x15)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	15,42	10,45	4,97			1		1						4,99	5,40
	01:00	14,45	9,56	4,89			1								4,99	5,06
	02:00	13,90	9,12	4,78			1								4,99	4,86
	03:00	13,66	8,82	4,84			1								4,99	4,78
	04:00	13,36	8,49	4,87			1								4,99	4,68
	05:00	13,57	8,82	4,75			1								4,81	4,75
	06:00	14,71	9,92	4,79			1								4,89	5,15
	07:00	15,79	11,26	4,53			1								4,97	5,53
	08:00	16,68	12,58	4,10			1							2	4,97	5,84
	09:00	17,19	12,97	4,22			1							4	4,97	6,02
	10:00	16,93	12,68	4,25			1							4	4,97	5,93
	11:00	16,68	12,47	4,22			1							4	4,97	5,84
	12:00	16,97	12,78	4,19			1							4	4,67	5,94
	13:00	17,40	14,06	3,33			1							4	4,06	6,09
	14:00	16,95	12,68	4,27			1							3	4,97	5,93
	15:00	16,63	12,52	4,10			1							3	4,97	5,82
	16:00	16,71	13,32	3,39			1							3	4,97	5,85
	17:00	17,64	14,61	3,03			1							5	4,97	6,17
	18:00	18,70	15,44	3,26			1							5	4,97	6,54
	19:00	20,55	16,41	4,15			1							6	4,97	7,19
	20:00	21,17	16,46	4,71			1							7	4,97	7,41
	21:00	19,78	15,36	4,43			1							6	4,97	6,92
	22:00	18,05	14,00	4,04			1							5	4,97	6,32
	23:00	16,25	12,86	3,39			1							2	4,97	5,69

Μισθωμένη ισχύς 15 MW. Το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 παραμένει εκτός λόγω εργασιών αποκατάστασης του δικτύου εξαιτίας των πυρκαγιών. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας υπήρχε βλάβη στο δίκτυο, με αποτέλεσμα συμβάντα υπερτάσεων στο νησί. Στο διάστημα 12:45 με 13:40 πραγματοποιούνταν εργασίες στο δίκτυο. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ,ΑΠ ΑΜΑΝΗ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ’όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης