

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x15)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	15,39	12,06	3,33			1					1			4,97	5,39
	01:00	14,25	10,78	3,47			1								4,97	4,99
	02:00	13,88	11,30	2,58			1								4,97	4,86
	03:00	13,47	10,73	2,74			1								4,97	4,71
	04:00	13,23	11,20	2,03			1								4,97	4,63
	05:00	13,21	10,76	2,46			1								4,97	4,62
	06:00	13,88	10,89	2,99			1								4,97	4,86
	07:00	14,60	11,98	2,62			1								5,00	5,11
	08:00	14,93	13,12	1,81			1							2	4,92	5,23
	09:00	15,29	14,37	0,92			1							4	4,97	5,35
	10:00	16,38	15,14	1,24			1							5	4,97	5,73
	11:00	18,04	16,75	1,29			1							6	4,97	6,32
	12:00	17,82	16,02	1,80			1						1	4	4,89	6,21
	13:00	16,42	15,25	1,17			1						1	2	4,96	5,75
	14:00	14,90	13,74	1,17			1						1	2	4,97	4,97
	15:00	14,69	13,45	1,24			1						1	2	4,97	4,97
	16:00	15,87	15,16	0,71			1						1	2	4,97	5,27
	17:00	16,95	16,45	0,50			1						1	3	4,97	5,85
	18:00	17,85	17,51	0,33			1						1	5	4,97	5,73
	19:00	19,78	19,66	0,12			1						1	6	4,97	6,92
	20:00	20,05	20,03	0,02			1						1	6	4,97	7,02
	21:00	19,03	18,99	0,04			1						1	6	4,97	6,40
	22:00	17,47	17,38	0,09			1						1	4	4,97	5,86
	23:00	15,72	15,57	0,15			1						1	3	4,97	4,61

Μισθωμένη ισχύς 15 MW. Το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 παραμένει εκτός λόγω εργασιών αποκατάστασης του δικτύου εξαιτίας των πυρκαγιών. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας υπήρχε βλάβη στο δίκτυο, με αποτέλεσμα συμβάντα υπερτάσεων στο νησί. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΑΠ ΑΜΑΝΗ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης