

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x15)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	14,77	14,34	0,43			1						1		4,97	5,17
	01:00	13,62	13,57	0,05			1						1		4,97	4,97
	02:00	13,35	13,34	0,00			1						1		4,97	4,97
	03:00	13,12	13,12	0,00			1						1		4,97	4,97
	04:00	13,09	13,09	0,00			1						1		4,97	4,97
	05:00	13,51	13,47	0,04			1						1		4,97	4,97
	06:00	14,51	14,44	0,06			1						1		4,97	4,93
	07:00	16,77	16,63	0,14	1		1								4,97	4,97
	08:00	18,50	18,25	0,25	1		1								4,97	5,76
	09:00	19,20	19,10	0,10	1		1							2	4,97	5,45
	10:00	19,34	19,33	0,01	1		1							2	4,97	5,59
	11:00	20,48	20,46	0,02	1		1							2	4,97	6,73
	12:00	19,09	19,04	0,05	1		1								4,97	6,35
	13:00	21,46	21,22	0,24	1		1							4	4,97	6,69
	14:00	20,94	19,80	1,14	1		1							4	4,97	6,17
	15:00	18,96	16,55	2,42	1		1							2	4,97	5,21
	16:00	17,96	15,26	2,70	1		1								4,90	5,23
	17:00	18,74	15,43	3,31	1		1								4,97	6,00
	18:00	19,70	16,16	3,55	1		1								5,65	6,90
	19:00	21,65	17,76	3,89	1		1							1	7,14	7,58
	20:00	22,29	19,32	2,98	1		1							2	7,10	7,80
	21:00	20,72	18,42	2,30	1		1							2	6,17	6,97
	22:00	18,28	16,21	2,07	1		1							1	5,08	5,04
	23:00	16,56	15,26	1,30	1		1								4,10	3,82

Μισθωμένη ισχύς 15 MW. Το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 παραμένει εκτός λόγω εργασιών αποκατάστασης του δικτύου εξαιτίας των πυρκαγιών. Έως τις 17:00 υπήρξε βλάβη στο δίκτυο, με αποτέλεσμα συμβάντα υπερτάσεων στο νησί. Στο διάστημα 08:35 με 14:15 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 06:20 με 15:25. Το ΑΠ ΜΥΛΟΣ 2 βρίσκεται εκτός λόγω βλάβης. Το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 14:00 με 16:20. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ,ΑΠ ΑΜΑΝΗ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης