

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x15)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	15,10	14,15	0,95	1		1								2,79	2,37
	01:00	13,64	12,62	1,03			1						1		3,99	4,07
	02:00	13,04	12,07	0,97			1						1		3,69	3,46
	03:00	12,84	11,86	0,98			1						1		3,48	3,26
	04:00	12,99	11,97	1,02			1						1		3,56	3,41
	05:00	13,61	12,58	1,02			1						1		4,02	4,03
	06:00	15,06	14,15	0,91			1						1		4,84	5,27
	07:00	17,34	16,75	0,59		1	1						1		4,78	4,78
	08:00	17,63	17,30	0,33		1	1								4,42	4,25
	09:00	17,47	16,95	0,52		1	1								4,29	4,10
	10:00	16,46	15,66	0,80		1	1								3,65	3,65
	11:00	15,98	15,02	0,96		1	1								3,26	3,26
	12:00	16,17	15,12	1,04		1	1								3,28	2,79
	13:00	16,17	14,94	1,23		1	1								3,24	2,79
	14:00	16,01	14,56	1,45		1	1								3,07	2,63
	15:00	15,27	13,67	1,60		1	1								2,64	2,64
	16:00	15,47	13,82	1,65		1	1								2,74	2,74
	17:00	17,13	15,21	1,93		1	1								3,51	3,75
	18:00	19,22	17,31	1,92		1	1								4,77	5,85
	19:00	20,84	19,64	1,19		1	1							1	5,33	6,95
	20:00	21,37	20,03	1,34		1	1							2	5,19	6,97
	21:00	19,95	18,54	1,41		1	1							1	4,98	6,06
	22:00	18,29	17,29	0,99		1	1								4,49	4,91
	23:00	16,27	15,28	1,00		1	1						1		3,66	3,66

Μισθωμένη ισχύς 15 MW. Το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 παραμένει εκτός λόγω εργασιών αποκατάστασης του δικτύου εξαιτίας των πυρκαγιών. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ και το ΑΠ ΜΥΛΟΣ 1 παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας από τις 05:30. Το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 05:30 με 12:15. Το ΑΠ ΜΥΛΟΣ 2 βρίσκεται εκτός λόγω βλάβης. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΑΠ ΑΜΑΝΗ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης