

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ρ Α Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	79,6	1		1	
	01:00	77,9	1		1	
	02:00	77,9	1		1	
	03:00	75,5	1		1	
	04:00	74,9	1		1	
	05:00	74,7	1		1	
	06:00	73,7	1		1	
	07:00	70,9	1		1	
	08:00	55,9	1		1	
	09:00	68,2	1		1	
	10:00	81,4	1		1	
	11:00	86,7	1		1	
	12:00	78,7	1		1	
	13:00	85,2	1		1	
	14:00	83,8	1		1	
	15:00	86,9	1		1	
	16:00	80,8	1		1	
	17:00	80,7	1		1	
	18:00	82,5	1		1	
	19:00	89,1	1		1	
	20:00	72,0	1		1	
	21:00	69,6	1		1	
	22:00	58,0	1		1	
	23:00	75,8	1		1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ρ Α Ρ Κ Ι Ω Ν	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	77,4	1		1	
	01:00	75,9	1		1	
	02:00	75,1	1		1	
	03:00	75,3	1		1	
	04:00	73,8	1		1	
	05:00	73,9	1		1	
	06:00	74,2	1		1	
	07:00	69,8	1		1	
	08:00	48,5	1		1	
	09:00	61,4	1		1	
	10:00	72,8	1		1	
	11:00	72,6	1		1	
	12:00	73,5	1		1	
	13:00	78,7	1		1	
	14:00	79,8	1		1	
	15:00	79,6	1		1	
	16:00	79,1	1		1	
	17:00	77,2	1		1	
	18:00	83,2	1		1	
	19:00	86,7	1		1	
	20:00	71,0	1		1	
	21:00	63,8	1		1	
	22:00	56,6	1		1	
	23:00	74,4	1		1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ρ Α Ρ Κ Ι Ω Ν	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	75,6	1		1	
	01:00	73,8	1		1	
	02:00	73,7	1		1	
	03:00	73,2	1		1	
	04:00	72,2	1		1	
	05:00	71,8	1		1	
	06:00	72,5	1		1	
	07:00	69,0	1		1	
	08:00	50,3	1		1	
	09:00	52,3	1		1	
	10:00	66,6	1		1	
	11:00	69,7	1		1	
	12:00	69,9	1		1	
	13:00	72,1	1		1	
	14:00	73,8	1		1	
	15:00	74,3	1		1	
	16:00	70,2	1		1	
	17:00	72,1	1		1	
	18:00	70,7	1		1	
	19:00	76,0	1		1	
	20:00	58,7	1		1	
	21:00	51,5	1		1	
	22:00	54,5	1		1	
	23:00	65,3	1		1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Α Ρ Κ Ι Ω Ν	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	64,3	1		1	
	01:00	62,8	1		1	
	02:00	60,9	1		1	
	03:00	60,7	1		1	
	04:00	59,5	1		1	
	05:00	58,9	1		1	
	06:00	61,6	1		1	
	07:00	59,8	1		1	
	08:00	42,1	1		1	
	09:00	56,7	1		1	
	10:00	67,8	1		1	
	11:00	70,7	1		1	
	12:00	76,2	1		1	
	13:00	70,4	1		1	
	14:00	66,5	1		1	
	15:00	66,9	1		1	
	16:00	67,5	1		1	
	17:00	68,0	1		1	
	18:00	70,9	1		1	
	19:00	75,3	1		1	
	20:00	53,6	1		1	
	21:00	52,8			1	
	22:00	61,4			1	
	23:00	65,5			1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ρ Α Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	63,1			1	
	01:00	63,6			1	
	02:00	60,1			1	
	03:00	60,4			1	
	04:00	59,9			1	
	05:00	60,0			1	
	06:00	60,9			1	
	07:00	63,6			1	
	08:00	40,2			1	
	09:00	58,9			1	
	10:00	66,8			1	
	11:00	68,4			1	
	12:00	67,8			1	
	13:00	69,9			1	
	14:00	74,6	1		1	
	15:00	73,2		1	1	
	16:00	69,9	1		1	
	17:00	67,3	1		1	
	18:00	71,5	1		1	
	19:00	85,6	1		1	
	20:00	64,7	1		1	
	21:00	55,3	1		1	
	22:00	53,1	1		1	
	23:00	66,9	1		1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ρ Α Ρ Κ Ι Ω Ν	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	63,4	1		1	
	01:00	62,5	1		1	
	02:00	61,7	1		1	
	03:00	61,0	1		1	
	04:00	60,3	1		1	
	05:00	60,1	1		1	
	06:00	62,0	1			
	07:00	63,2	1			
	08:00	54,5	1		1	
	09:00	75,0		1	1	
	10:00	74,4		1	1	
	11:00	73,2		1	1	
	12:00	74,6		1	1	
	13:00	73,7		1	1	
	14:00	73,4		1	1	
	15:00	71,6		1	1	
	16:00	70,5		1	1	
	17:00	69,7		1	1	
	18:00	68,6		1	1	
	19:00	73,9		1	1	
	20:00	57,2		1	1	
	21:00	52,8		1	1	
	22:00	48,2		1	1	
	23:00	58,0		1	1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
α ρ χ ή	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	63,4		1	1	
	01:00	62,5		1	1	
	02:00	61,9		1	1	
	03:00	60,3		1	1	
	04:00	60,8		1	1	
	05:00	60,5		1	1	
	06:00	62,6			1	
	07:00	63,9			1	
	08:00	48,2			1	
	09:00	43,2			1	
	10:00	49,6			1	
	11:00	54,3		1	1	
	12:00	58,6		1	1	
	13:00	78,0		1	1	
	14:00	73,8		1	1	
	15:00	74,8		1	1	
	16:00	74,9		1	1	
	17:00	71,5		1	1	
	18:00	73,6		1	1	
	19:00	82,8		1	1	
	20:00	68,0		1	1	
	21:00	60,2		1	1	
	22:00	53,8		1	1	
	23:00	64,3		1	1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης