

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕ	Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2025	00:00	0,624	1			
	01:00	0,591	1			
	02:00	0,580	1			
	03:00	0,581	1			
	04:00	0,580	1			
	05:00	0,578	1			
	06:00	0,587	1			
	07:00	0,604	1			
	08:00	0,629	1			
	09:00	0,655	1			
	10:00	0,675	1			
	11:00	0,686	1			
	12:00	0,679	1			
	13:00	0,664	1			
	14:00	0,646	1			
	15:00	0,659	1			
	16:00	0,692	1			
	17:00	0,732	1			
	18:00	0,781	1			
	19:00	0,825	1			
	20:00	0,830	1			
	21:00	0,794	1			
	22:00	0,745	1			
	23:00	0,672	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕ	Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2025	00:00	0,624	1			
	01:00	0,589	1			
	02:00	0,574	1			
	03:00	0,575	1			
	04:00	0,570	1			
	05:00	0,569	1			
	06:00	0,579	1			
	07:00	0,596	1			
	08:00	0,621	1			
	09:00	0,615	1			
	10:00	0,627	1			
	11:00	0,649	1			
	12:00	0,600	1			
	13:00	0,589	1			
	14:00	0,549	1			
	15:00	0,544	1			
	16:00	0,588	1			
	17:00	0,661	1			
	18:00	0,756	1			
	19:00	0,820	1			
	20:00	0,823	1			
	21:00	0,784	1			
	22:00	0,737	1			
	23:00	0,663	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ	Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2025	00:00	0,622	1			
	01:00	0,578	1			
	02:00	0,563	1			
	03:00	0,557	1			
	04:00	0,557	1			
	05:00	0,556	1			
	06:00	0,565	1			
	07:00	0,584	1			
	08:00	0,617	1			
	09:00	0,604	1			
	10:00	0,590	1			
	11:00	0,576	1			
	12:00	0,557	1			
	13:00	0,549	1			
	14:00	0,533	1			
	15:00	0,542	1			
	16:00	0,582	1			
	17:00	0,657	1			
	18:00	0,752	1			
	19:00	0,812	1			
	20:00	0,816	1			
	21:00	0,781	1			
	22:00	0,734	1			
	23:00	0,661	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕ	Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2025	00:00	0,623	1			
	01:00	0,582	1			
	02:00	0,567	1			
	03:00	0,562	1			
	04:00	0,560	1			
	05:00	0,558	1			
	06:00	0,566	1			
	07:00	0,584	1			
	08:00	0,615	1			
	09:00	0,604	1			
	10:00	0,591	1			
	11:00	0,579	1			
	12:00	0,564	1			
	13:00	0,556	1			
	14:00	0,546	1			
	15:00	0,554	1			
	16:00	0,590	1			
	17:00	0,660	1			
	18:00	0,751	1			
	19:00	0,806	1			
	20:00	0,812	1			
	21:00	0,781	1			
	22:00	0,733	1			
	23:00	0,660	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕ	Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2025	00:00	0,626	1			
	01:00	0,586	1			
	02:00	0,569	1			
	03:00	0,561	1			
	04:00	0,556	1			
	05:00	0,551	1			
	06:00	0,559	1			
	07:00	0,569	1			
	08:00	0,553	1			
	09:00	0,547	1			
	10:00	0,550	1			
	11:00	0,557	1			
	12:00	0,562	1			
	13:00	0,569	1			
	14:00	0,576	1			
	15:00	0,602	1			
	16:00	0,651	1			
	17:00	0,728	1			
	18:00	0,777	1			
	19:00	0,809	1			
	20:00	0,815	1			
	21:00	0,789	1			
	22:00	0,742	1			
	23:00	0,667	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕ	Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2025	00:00	0,622	1			
	01:00	0,582	1			
	02:00	0,568	1			
	03:00	0,568	1			
	04:00	0,571	1			
	05:00	0,573	1			
	06:00	0,584	1			
	07:00	0,598	1			
	08:00	0,586	1			
	09:00	0,576	1			
	10:00	0,572	1			
	11:00	0,574	1			
	12:00	0,580	1			
	13:00	0,588	1			
	14:00	0,599	1			
	15:00	0,626	1			
	16:00	0,675	1			
	17:00	0,749	1			
	18:00	0,798	1			
	19:00	0,831	1			
	20:00	0,839	1			
	21:00	0,812	1			
	22:00	0,762	1			
	23:00	0,684	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕ	Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2025	00:00	0,646	1			
	01:00	0,601	1			
	02:00	0,582	1			
	03:00	0,578	1			
	04:00	0,574	1			
	05:00	0,570	1			
	06:00	0,576	1			
	07:00	0,591	1			
	08:00	0,591	1			
	09:00	0,588	1			
	10:00	0,588	1			
	11:00	0,591	1			
	12:00	0,591	1			
	13:00	0,594	1			
	14:00	0,603	1			
	15:00	0,631	1			
	16:00	0,684	1			
	17:00	0,764	1			
	18:00	0,812	1			
	19:00	0,841	1			
	20:00	0,844	1			
	21:00	0,816	1			
	22:00	0,766	1			
	23:00	0,690	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης