

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2025	00:00	61	1		1		
	01:00	62	1		1		
	02:00	61	1		1		
	03:00	61	1		1		
	04:00	64	1		1		
	05:00	62	1		1		
	06:00	64	1	1			
	07:00	65	1	1			
	08:00	64	1	1			
	09:00	67				1	
	10:00	66				1	
	11:00	68				1	
	12:00	67		1		1	
	13:00	65		1		1	
	14:00	58		1		1	
	15:00	66		1		1	
	16:00	66		1		1	
	17:00	69		1		1	
	18:00	73		1		1	
	19:00	84		1		1	
	20:00	85		1		1	
	21:00	79		1		1	
	22:00	74		1		1	
	23:00	65				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2025	00:00	62				1	
	01:00	60				1	
	02:00	58				1	
	03:00	60				1	
	04:00	65				1	
	05:00	58				1	
	06:00	61				1	
	07:00	64	1	1			
	08:00	67	1	1			
	09:00	69				1	
	10:00	74				1	
	11:00	69	1				
	12:00	67	1				
	13:00	62		1	1		
	14:00	66		1	1		
	15:00	61		1	1		
	16:00	60		1	1		
	17:00	64		1	1		
	18:00	71		1	1		
	19:00	81		1	1		
	20:00	81			1	1	
	21:00	89			1	1	
	22:00	84			1	1	
	23:00	79			1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2025	00:00	76			1	1	
	01:00	73			1	1	
	02:00	80			1	1	
	03:00	72			1	1	
	04:00	70			1	1	
	05:00	72			1	1	
	06:00	75			1	1	
	07:00	81	1	1			
	08:00	82	1	1			
	09:00	93	1	1	1		
	10:00	90	1	1	1		
	11:00	78	1	1			
	12:00	65	1	1			
	13:00	63	1	1			
	14:00	63	1	1			
	15:00	63	1	1			
	16:00	78	1	1			
	17:00	87	1	1			
	18:00	80	1	1			
	19:00	82	1	1			
	20:00	83	1	1			
	21:00	72	1	1			
	22:00	70				1	
	23:00	64				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2025	00:00	60				1	
	01:00	59				1	
	02:00	57				1	
	03:00	54				1	
	04:00	54				1	
	05:00	54				1	
	06:00	57				1	
	07:00	60				1	
	08:00	61				1	
	09:00	64				1	
	10:00	63	1				
	11:00	62	1				
	12:00	61		1	1		
	13:00	63		1	1		
	14:00	59		1	1		
	15:00	59		1	1		
	16:00	59		1	1		
	17:00	61		1	1		
	18:00	62		1	1		
	19:00	68		1	1		
	20:00	74		1	1		
	21:00	71		1	1		
	22:00	66		1	1		
	23:00	62				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2025	00:00	59				1	
	01:00	57				1	
	02:00	55				1	
	03:00	55				1	
	04:00	54				1	
	05:00	55				1	
	06:00	59				1	
	07:00	62				1	
	08:00	63				1	
	09:00	67				1	
	10:00	74				1	
	11:00	70				1	
	12:00	72				1	
	13:00	73				1	
	14:00	80				1	
	15:00	82				1	
	16:00	73				1	
	17:00	67		1		1	
	18:00	70		1		1	
	19:00	82		1		1	
	20:00	79		1		1	
	21:00	80		1		1	
	22:00	74		1		1	
	23:00	64		1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2025	00:00	62				1	
	01:00	58				1	
	02:00	62				1	
	03:00	59				1	
	04:00	53				1	
	05:00	53				1	
	06:00	55				1	
	07:00	59				1	
	08:00	57	1				
	09:00	65	1				
	10:00	62	1				
	11:00	62	1				
	12:00	66	1				
	13:00	75	1	1			
	14:00	71	1	1			
	15:00	62	1	1			
	16:00	60	1	1			
	17:00	59	1	1			
	18:00	65	1	1			
	19:00	66	1	1			
	20:00	71	1	1			
	21:00	70	1	1			
	22:00	76		1		1	
	23:00	66		1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2025	00:00	57		1		1	
	01:00	56		1		1	
	02:00	54		1		1	
	03:00	54		1		1	
	04:00	54		1		1	
	05:00	55		1		1	
	06:00	64		1		1	
	07:00	62				1	
	08:00	67				1	
	09:00	78		1	1		
	10:00	75		1	1		
	11:00	70		1	1		
	12:00	67		1	1		
	13:00	75		1	1		
	14:00	68		1	1		
	15:00	62		1	1		
	16:00	59		1	1		
	17:00	62		1	1		
	18:00	76		1	1		
	19:00	88	1		1		
	20:00	79	1		1		
	21:00	78	1		1		
	22:00	66	1		1		
	23:00	64	1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης