

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
α ρ χ ή	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2025	00:00	62	1		1	1	
	01:00	57				1	
	02:00	58				1	
	03:00	55				1	
	04:00	55				1	
	05:00	55				1	
	06:00	66				1	
	07:00	63				1	
	08:00	61		1	1	1	
	09:00	65		1	1		
	10:00	59		1	1		
	11:00	59		1	1		
	12:00	56		1	1		
	13:00	68		1	1		
	14:00	65	1		1		
	15:00	59	1		1		
	16:00	58	1		1		
	17:00	60	1		1		
	18:00	67	1		1		
	19:00	74	1		1		
	20:00	79	1		1		
	21:00	84	1		1		
	22:00	75			1	1	
	23:00	75				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η Ρ Ε Τ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2025	00:00	63				1	
	01:00	59				1	
	02:00	57				1	
	03:00	54				1	
	04:00	54				1	
	05:00	54				1	
	06:00	61				1	
	07:00	63				1	
	08:00	64				1	
	09:00	71		1	1		
	10:00	67		1	1		
	11:00	58		1	1		
	12:00	61		1	1		
	13:00	58		1	1		
	14:00	57		1	1		
	15:00	61				1	
	16:00	64				1	
	17:00	70				1	
	18:00	66				1	
	19:00	66			1	1	
	20:00	70			1	1	
	21:00	71			1	1	
	22:00	70			1	1	
	23:00	67				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
α ρ χ ή	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2025	00:00	64				1	
	01:00	67				1	
	02:00	66				1	
	03:00	56				1	
	04:00	55				1	
	05:00	54				1	
	06:00	60				1	
	07:00	63				1	
	08:00	66				1	
	09:00	67		1	1	1	
	10:00	70	1	1	1		
	11:00	68	1		1		
	12:00	59	1		1		
	13:00	58	1		1		
	14:00	61	1		1		
	15:00	55		1	1		
	16:00	53		1	1		
	17:00	58		1	1		
	18:00	68		1	1		
	19:00	67		1	1		
	20:00	71		1	1		
	21:00	67		1	1		
	22:00	65				1	
	23:00	60				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2025	00:00	61				1	
	01:00	61				1	
	02:00	63				1	
	03:00	56				1	
	04:00	57				1	
	05:00	57				1	
	06:00	58	1			1	
	07:00	61	1				
	08:00	65	1				
	09:00	76	1	1			
	10:00	72	1	1			
	11:00	68	1	1			
	12:00	70	1	1			
	13:00	66	1	1			
	14:00	61	1	1	1		
	15:00	66		1	1		
	16:00	62		1	1		
	17:00	58		1	1		
	18:00	72		1	1		
	19:00	82		1	1		
	20:00	86		1	1		
	21:00	88	1	1	1		
	22:00	86	1		1		
	23:00	70	1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
α ρ χ ή	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2025	00:00	67	1		1		
	01:00	63				1	
	02:00	59				1	
	03:00	58				1	
	04:00	57				1	
	05:00	70				1	
	06:00	70				1	
	07:00	62	1			1	
	08:00	64	1	1			
	09:00	63	1	1			
	10:00	66	1	1			
	11:00	68	1	1			
	12:00	65	1	1			
	13:00	59	1	1			
	14:00	67	1	1			
	15:00	54	1	1			
	16:00	52		1	1		
	17:00	55		1	1		
	18:00	62		1	1		
	19:00	70		1	1		
	20:00	71		1	1		
	21:00	71		1	1		
	22:00	75		1	1		
	23:00	70		1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
α ρ ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2025	00:00	77		1	1		
	01:00	69		1	1		
	02:00	66		1	1		
	03:00	62		1	1		
	04:00	62		1	1		
	05:00	60		1	1	1	
	06:00	63				1	
	07:00	61				1	
	08:00	63				1	
	09:00	79			1	1	
	10:00	73			1	1	
	11:00	87			1	1	
	12:00	77			1	1	
	13:00	74			1	1	
	14:00	80			1	1	
	15:00	75			1	1	
	16:00	74			1	1	
	17:00	77			1	1	
	18:00	79			1	1	
	19:00	87			1	1	
	20:00	89			1	1	
	21:00	87			1	1	
	22:00	84			1	1	
	23:00	81			1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2025	00:00	76			1	1	
	01:00	76			1	1	
	02:00	77			1	1	
	03:00	69			1	1	
	04:00	69			1	1	
	05:00	70	1		1	1	
	06:00	80	1		1		
	07:00	80	1		1		
	08:00	81	1		1		
	09:00	76	1		1		
	10:00	66	1		1		
	11:00	62	1	1			
	12:00	60	1				
	13:00	64	1				
	14:00	69	1	1			
	15:00	58	1	1			
	16:00	56	1				
	17:00	54	1				
	18:00	59	1				
	19:00	67	1				
	20:00	68	1			1	
	21:00	69				1	
	22:00	64				1	
	23:00	65				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης