

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2025	00:00	63				1	
	01:00	55				1	
	02:00	54				1	
	03:00	53				1	
	04:00	55				1	
	05:00	56				1	
	06:00	62				1	
	07:00	63				1	
	08:00	66				1	
	09:00	62	1				
	10:00	57	1				
	11:00	62	1				
	12:00	62	1				
	13:00	72	1				
	14:00	67		1	1		
	15:00	57		1	1		
	16:00	54		1	1		
	17:00	58		1	1		
	18:00	65		1	1		
	19:00	71	1		1		
	20:00	75	1		1		
	21:00	67	1		1		
	22:00	64	1			1	
	23:00	66				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2025	00:00	69				1	
	01:00	59				1	
	02:00	58				1	
	03:00	55				1	
	04:00	54				1	
	05:00	55				1	
	06:00	59	1	1			
	07:00	62	1	1			
	08:00	67	1	1			
	09:00	65	1	1			
	10:00	67	1	1			
	11:00	78	1	1			
	12:00	67	1	1			
	13:00	69	1	1			
	14:00	61	1	1			
	15:00	56	1	1			
	16:00	57	1				
	17:00	61	1		1		
	18:00	64		1	1		
	19:00	70		1	1		
	20:00	73				1	
	21:00	75				1	
	22:00	83				1	
	23:00	70				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
α ρ α χ ή	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2025	00:00	62				1	
	01:00	62				1	
	02:00	60				1	
	03:00	59				1	
	04:00	57				1	
	05:00	58				1	
	06:00	64				1	
	07:00	64				1	
	08:00	64				1	
	09:00	65				1	
	10:00	71				1	
	11:00	71	1	1			
	12:00	66	1	1			
	13:00	59	1	1			
	14:00	60	1	1			
	15:00	58	1				
	16:00	58	1				
	17:00	62	1				
	18:00	62	1				
	19:00	73	1				
	20:00	67				1	
	21:00	73		1		1	
	22:00	66		1		1	
	23:00	59				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2025	00:00	60				1	
	01:00	58				1	
	02:00	56				1	
	03:00	55	1				
	04:00	56	1				
	05:00	55	1				
	06:00	62	1				
	07:00	60	1				
	08:00	62	1	1			
	09:00	66	1	1			
	10:00	76	1	1			
	11:00	63	1	1			
	12:00	60	1	1			
	13:00	60	1	1			
	14:00	56	1				
	15:00	58	1				
	16:00	59	1				
	17:00	66	1				
	18:00	67	1			1	
	19:00	75		1		1	
	20:00	83		1		1	
	21:00	80		1		1	
	22:00	70		1		1	
	23:00	67		1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2025	00:00	67				1	
	01:00	63				1	
	02:00	62				1	
	03:00	61				1	
	04:00	59	1				
	05:00	56	1				
	06:00	64	1				
	07:00	65	1				
	08:00	68	1	1			
	09:00	76	1	1			
	10:00	68	1	1			
	11:00	76	1	1			
	12:00	68	1	1			
	13:00	70	1	1			
	14:00	73	1		1		
	15:00	71	1		1		
	16:00	74	1		1		
	17:00	77	1		1		
	18:00	81		1		1	
	19:00	81		1		1	
	20:00	75		1		1	
	21:00	89		1		1	
	22:00	79		1		1	
	23:00	74		1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
α ρ ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2025	00:00	71		1		1	
	01:00	66		1		1	
	02:00	63				1	
	03:00	59				1	
	04:00	58				1	
	05:00	57				1	
	06:00	59				1	
	07:00	56				1	
	08:00	61				1	
	09:00	68				1	
	10:00	73		1	1		
	11:00	69		1	1		
	12:00	62		1	1		
	13:00	61		1	1		
	14:00	57		1	1		
	15:00	58	1				
	16:00	62	1				
	17:00	64	1				
	18:00	68	1			1	
	19:00	71		1		1	
	20:00	74		1		1	
	21:00	83		1		1	
	22:00	76		1		1	
	23:00	66				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
α ρ χ ή	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2025	00:00	61				1	
	01:00	59				1	
	02:00	58	1				
	03:00	58	1				
	04:00	57	1				
	05:00	56	1				
	06:00	56	1				
	07:00	61	1				
	08:00	59	1				
	09:00	60		1	1		
	10:00	68		1	1		
	11:00	65	1		1		
	12:00	57	1		1		
	13:00	55	1		1		
	14:00	53	1		1		
	15:00	55	1				
	16:00	59	1				
	17:00	61	1				
	18:00	64				1	
	19:00	73				1	
	20:00	68				1	
	21:00	68				1	
	22:00	64				1	
	23:00	61				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης