

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
α ρ χ ή	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	86	1		1		
	01:00	81	1		1		
	02:00	77	1		1		
	03:00	76	1		1		
	04:00	73	1		1		
	05:00	75	1		1		
	06:00	82	1		1		
	07:00	80	1		1		
	08:00	77	1		1		
	09:00	75	1		1		
	10:00	76			1	1	
	11:00	77			1	1	
	12:00	89			1	1	
	13:00	85			1	1	
	14:00	90	1		1	1	
	15:00	85	1			1	
	16:00	87	1			1	
	17:00	81		1		1	
	18:00	75		1		1	
	19:00	90		1		1	
	20:00	98		1		1	
	21:00	93		1		1	
	22:00	86		1		1	
	23:00	91		1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	73	1	1			
	01:00	72	1	1			
	02:00	67	1	1			
	03:00	66	1	1			
	04:00	69		1	1		
	05:00	72		1	1		
	06:00	72		1	1		
	07:00	70	1		1		
	08:00	73	1		1		
	09:00	79	1		1		
	10:00	87	1		1		
	11:00	87	1		1		
	12:00	96	1		1	1	
	13:00	108	1		1	1	
	14:00	94	1			1	
	15:00	92	1			1	
	16:00	90	1			1	
	17:00	89	1			1	
	18:00	88	1			1	
	19:00	94	1			1	
	20:00	104	1			1	
	21:00	97	1			1	
	22:00	93	1			1	
	23:00	90	1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	85			1	1	
	01:00	83			1	1	
	02:00	87			1	1	
	03:00	85			1	1	
	04:00	79			1	1	
	05:00	77			1	1	
	06:00	82			1	1	
	07:00	84			1	1	
	08:00	87	1		1		
	09:00	93	1		1		
	10:00	81	1		1		
	11:00	72	1		1		
	12:00	77	1		1		
	13:00	70	1		1		
	14:00	70	1		1		
	15:00	84	1		1		
	16:00	78	1		1		
	17:00	73		1		1	
	18:00	79		1		1	
	19:00	84		1		1	
	20:00	93	1			1	
	21:00	94	1			1	
	22:00	90	1			1	
	23:00	96	1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
α ρ ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	82		1		1	
	01:00	76		1		1	
	02:00	72		1	1		
	03:00	72		1	1		
	04:00	70		1	1		
	05:00	76		1	1		
	06:00	77		1	1	1	
	07:00	69			1	1	
	08:00	68			1	1	
	09:00	74			1	1	
	10:00	75			1	1	
	11:00	83			1	1	
	12:00	87			1	1	
	13:00	81			1	1	
	14:00	80	1		1		
	15:00	81	1		1		
	16:00	76	1		1		
	17:00	78		1		1	
	18:00	85		1		1	
	19:00	86		1		1	
	20:00	90		1		1	
	21:00	86		1		1	
	22:00	88		1		1	
	23:00	94		1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	79	1	1			
	01:00	75	1	1			
	02:00	76	1	1			
	03:00	67	1	1			
	04:00	65	1			1	
	05:00	65				1	
	06:00	72		1	1		
	07:00	71		1	1		
	08:00	71		1	1		
	09:00	75		1	1		
	10:00	81		1	1	1	
	11:00	76			1	1	
	12:00	75			1	1	
	13:00	78			1	1	
	14:00	80			1	1	
	15:00	87			1	1	
	16:00	90			1	1	
	17:00	80		1		1	
	18:00	69		1		1	
	19:00	88		1		1	
	20:00	93		1		1	
	21:00	98		1		1	
	22:00	101			1	1	
	23:00	90			1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
α ρ χ ή	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	86	1		1		
	01:00	79	1		1		
	02:00	77	1		1		
	03:00	75	1		1		
	04:00	71	1		1		
	05:00	72	1	1			
	06:00	79	1	1			
	07:00	83	1	1			
	08:00	80	1	1			
	09:00	77	1	1			
	10:00	78	1	1			
	11:00	83	1	1			
	12:00	86	1	1			
	13:00	90	1	1			
	14:00	84			1	1	
	15:00	84			1	1	
	16:00	84			1	1	
	17:00	79			1	1	
	18:00	81			1	1	
	19:00	102			1	1	
	20:00	90			1	1	
	21:00	82			1	1	
	22:00	85			1	1	
	23:00	77			1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	79	1	1			
	01:00	74	1	1			
	02:00	79	1	1			
	03:00	72	1	1			
	04:00	66	1	1			
	05:00	68	1	1			
	06:00	70	1	1			
	07:00	75	1		1		
	08:00	78	1		1		
	09:00	84	1		1		
	10:00	85	1		1	1	
	11:00	75			1	1	
	12:00	80		1		1	
	13:00	84		1		1	
	14:00	85		1		1	
	15:00	98		1		1	
	16:00	74		1		1	
	17:00	74		1		1	
	18:00	78		1		1	
	19:00	85		1		1	
	20:00	99		1		1	
	21:00	98		1		1	
	22:00	84		1	1		
	23:00	76		1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης