

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	70,8		1	1		
	01:00	68,8		1	1		
	02:00	67,3		1	1		
	03:00	66,2		1	1		
	04:00	75,8		1	1		
	05:00	68,7		1	1		
	06:00	70,5		1	1		
	07:00	72,5		1	1		
	08:00	70,9		1	1		
	09:00	73,4		1	1		
	10:00	86,9		1		1	
	11:00	82,5	1			1	
	12:00	80,1	1			1	
	13:00	82,0	1			1	
	14:00	75,2	1			1	
	15:00	75,5	1			1	
	16:00	78,6	1		1		
	17:00	82,2	1		1		
	18:00	80,5	1		1		
	19:00	99,1	1		1		
	20:00	99,1	1		1		
	21:00	93,6	1		1		
	22:00	89,8	1		1		
	23:00	89,4		1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	78,1		1	1		
	01:00	73,6		1	1		
	02:00	70,2		1	1		
	03:00	69,6		1	1		
	04:00	78,3		1	1		
	05:00	70,1		1	1		
	06:00	69,0		1	1		
	07:00	74,7		1	1		
	08:00	74,3		1	1		
	09:00	72,5		1	1		
	10:00	79,4		1	1		
	11:00	81,1	1			1	
	12:00	81,1	1			1	
	13:00	78,7	1			1	
	14:00	76,8	1			1	
	15:00	78,3	1			1	
	16:00	77,2	1		1		
	17:00	86,2	1		1		
	18:00	88,9	1		1		
	19:00	87,0	1		1		
	20:00	90,8	1		1		
	21:00	85,4	1		1		
	22:00	81,9	1		1		
	23:00	80,5	1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	75,7		1	1		
	01:00	74,2		1	1		
	02:00	78,6		1	1		
	03:00	74,9		1	1		
	04:00	68,2		1	1		
	05:00	72,1		1	1		
	06:00	69,4		1	1		
	07:00	72,9		1	1		
	08:00	74,9		1		1	
	09:00	78,1		1		1	
	10:00	84,8	1			1	
	11:00	70,1	1			1	
	12:00	72,2	1			1	
	13:00	74,2	1	1			
	14:00	71,9	1	1			
	15:00	79,8	1	1			
	16:00	88,4	1	1			
	17:00	76,9	1	1			
	18:00	76,3	1	1			
	19:00	81,0	1	1			
	20:00	88,2	1	1			
	21:00	80,6	1	1			
	22:00	84,6	1	1			
	23:00	83,9	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
α ρ χ ή	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	76,1		1	1		
	01:00	76,9		1	1		
	02:00	73,0		1	1		
	03:00	70,7		1	1		
	04:00	68,8		1	1		
	05:00	70,8		1	1		
	06:00	68,8		1	1		
	07:00	81,5	1		1		
	08:00	80,1	1		1		
	09:00	75,0	1		1		
	10:00	71,4	1		1		
	11:00	75,1	1		1		
	12:00	76,7	1		1		
	13:00	81,3	1			1	
	14:00	75,4	1		1		
	15:00	76,1	1		1		
	16:00	71,9	1		1		
	17:00	77,0	1		1		
	18:00	84,7	1		1		
	19:00	99,6	1		1	1	
	20:00	87,2	1		1	1	
	21:00	84,5	1		1		
	22:00	82,0	1		1		
	23:00	74,3		1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	71,2		1	1		
	01:00	66,4		1	1		
	02:00	65,5		1	1		
	03:00	63,2		1	1		
	04:00	58,1		1	1		
	05:00	61,0		1	1		
	06:00	63,6		1	1		
	07:00	66,9		1	1		
	08:00	85,8		1	1		
	09:00	97,5	1			1	
	10:00	95,5	1			1	
	11:00	91,5	1			1	
	12:00	93,6	1			1	
	13:00	90,3	1			1	
	14:00	87,8	1			1	
	15:00	91,7	1			1	
	16:00	87,8	1			1	
	17:00	89,9	1			1	
	18:00	88,7	1			1	
	19:00	90,0	1			1	
	20:00	100,2	1			1	
	21:00	88,2	1			1	
	22:00	75,0		1	1		
	23:00	78,6		1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	72,5		1	1		
	01:00	68,5		1	1		
	02:00	65,9		1	1		
	03:00	64,1		1	1		
	04:00	62,9		1	1		
	05:00	66,0		1	1		
	06:00	76,1		1	1		
	07:00	71,7		1	1		
	08:00	69,0		1	1		
	09:00	61,2		1	1		
	10:00	66,4		1	1		
	11:00	64,8		1	1		
	12:00	73,9	1		1		
	13:00	79,5	1			1	
	14:00	69,1	1			1	
	15:00	69,5	1		1		
	16:00	63,7	1		1		
	17:00	64,5	1		1		
	18:00	66,2	1		1		
	19:00	84,3	1		1		
	20:00	82,5	1		1		
	21:00	76,1	1		1		
	22:00	71,6	1		1		
	23:00	70,9	1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2025	00:00	70,8		1	1		
	01:00	66,6		1	1		
	02:00	65,0		1	1		
	03:00	64,9		1	1		
	04:00	68,4		1	1		
	05:00	66,7		1	1		
	06:00	63,7		1	1		
	07:00	66,5		1	1		
	08:00	65,6		1	1		
	09:00	64,9	1		1		
	10:00	67,9	1		1		
	11:00	66,0	1		1		
	12:00	77,5	1		1		
	13:00	66,8	1		1		
	14:00	67,1	1		1		
	15:00	60,8	1		1		
	16:00	65,1	1		1		
	17:00	65,4	1		1		
	18:00	64,4	1		1		
	19:00	76,0	1		1		
	20:00	76,2	1		1		
	21:00	72,2	1		1		
	22:00	68,5	1		1		
	23:00	64,7	1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης