

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		100		90	80	85	400
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2025	00:00	70			1	1	
	01:00	68			1	1	
	02:00	66			1	1	
	03:00	66			1	1	
	04:00	67			1	1	
	05:00	65			1	1	
	06:00	65			1	1	
	07:00	66			1	1	
	08:00	67			1	1	
	09:00	69			1	1	
	10:00	72			1	1	
	11:00	73			1	1	
	12:00	74			1	1	
	13:00	73			1	1	
	14:00	73			1	1	
	15:00	73			1	1	
	16:00	73			1	1	
	17:00	74			1	1	
	18:00	75			1	1	
	19:00	76			1	1	
	20:00	76			1	1	
	21:00	75			1	1	
	22:00	74			1	1	
	23:00	74			1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		100		90	80	85	400
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2025	00:00	70			1	1	
	01:00	68			1	1	
	02:00	67			1	1	
	03:00	65			1	1	
	04:00	64			1	1	
	05:00	64			1	1	
	06:00	63			1	1	
	07:00	64			1	1	
	08:00	66			1	1	
	09:00	68			1	1	
	10:00	70			1	1	
	11:00	68			1	1	
	12:00	70			1	1	
	13:00	71			1	1	
	14:00	72			1	1	
	15:00	74			1	1	
	16:00	77			1	1	
	17:00	75			1	1	
	18:00	75			1	1	
	19:00	75			1	1	
	20:00	76			1	1	
	21:00	74			1	1	
	22:00	74			1	1	
	23:00	74			1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		100		90	80	85	400
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2025	00:00	69			1	1	
	01:00	68			1	1	
	02:00	65			1	1	
	03:00	64			1	1	
	04:00	63			1	1	
	05:00	63			1	1	
	06:00	62			1	1	
	07:00	65			1	1	
	08:00	66			1	1	
	09:00	68			1	1	
	10:00	69			1	1	
	11:00	71			1	1	
	12:00	73			1	1	
	13:00	76			1	1	
	14:00	76			1	1	
	15:00	77			1	1	
	16:00	77			1	1	
	17:00	77			1	1	
	18:00	78			1	1	
	19:00	80			1	1	
	20:00	77			1	1	
	21:00	75			1	1	
	22:00	74			1	1	
	23:00	72			1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		100		90	80	85	400
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2025	00:00	65			1	1	
	01:00	64			1	1	
	02:00	64			1	1	
	03:00	63			1	1	
	04:00	63			1	1	
	05:00	63			1	1	
	06:00	64			1	1	
	07:00	65			1	1	
	08:00	69			1	1	
	09:00	75			1	1	
	10:00	75			1	1	
	11:00	76			1	1	
	12:00	78			1	1	
	13:00	78			1	1	
	14:00	78			1	1	
	15:00	79			1	1	
	16:00	78			1	1	
	17:00	79			1	1	
	18:00	79			1	1	
	19:00	79			1	1	
	20:00	79			1	1	
	21:00	76			1	1	
	22:00	73			1	1	
	23:00	72			1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		100		90	80	85	400
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2025	00:00	67			1	1	
	01:00	65			1	1	
	02:00	64			1	1	
	03:00	63			1	1	
	04:00	62			1	1	
	05:00	63			1	1	
	06:00	64			1	1	
	07:00	64			1	1	
	08:00	65			1	1	
	09:00	67			1	1	
	10:00	70			1	1	
	11:00	73			1	1	
	12:00	76			1	1	
	13:00	78			1	1	
	14:00	78			1	1	
	15:00	78			1	1	
	16:00	78			1	1	
	17:00	77			1	1	
	18:00	77			1	1	
	19:00	78			1	1	
	20:00	77			1	1	
	21:00	74			1	1	
	22:00	72			1	1	
	23:00	71			1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		100		90	80	85	400
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2025	00:00	68			1	1	
	01:00	66			1	1	
	02:00	64			1	1	
	03:00	63			1	1	
	04:00	62			1	1	
	05:00	62			1	1	
	06:00	62			1	1	
	07:00	62			1	1	
	08:00	63			1	1	
	09:00	65			1	1	
	10:00	68			1	1	
	11:00	70			1	1	
	12:00	75			1	1	
	13:00	76			1	1	
	14:00	76			1	1	
	15:00	77			1	1	
	16:00	77			1	1	
	17:00	76			1	1	
	18:00	75			1	1	
	19:00	76			1	1	
	20:00	75			1	1	
	21:00	73			1	1	
	22:00	71			1	1	
	23:00	71			1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		100		90	80	85	400
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2025	00:00	67			1	1	
	01:00	65			1	1	
	02:00	63			1	1	
	03:00	62			1	1	
	04:00	61			1	1	
	05:00	61			1	1	
	06:00	61			1	1	
	07:00	61			1	1	
	08:00	62			1	1	
	09:00	64			1	1	
	10:00	66			1	1	
	11:00	69			1	1	
	12:00	72			1	1	
	13:00	74			1	1	
	14:00	75			1	1	
	15:00	76			1	1	
	16:00	76			1	1	
	17:00	76			1	1	
	18:00	75			1	1	
	19:00	75			1	1	
	20:00	74			1	1	
	21:00	73			1	1	
	22:00	71			1	1	
	23:00	72			1	1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης