

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		100		90	80	85	400
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2025	00:00	67			1	1	
	01:00	64			1	1	
	02:00	63			1	1	
	03:00	61			1	1	
	04:00	61			1	1	
	05:00	60			1	1	
	06:00	61			1	1	
	07:00	61			1	1	
	08:00	62			1	1	
	09:00	67			1	1	
	10:00	68			1	1	
	11:00	68			1	1	
	12:00	69			1	1	
	13:00	70			1	1	
	14:00	70			1	1	
	15:00	71			1	1	
	16:00	72			1	1	
	17:00	73			1	1	
	18:00	72			1	1	
	19:00	73			1	1	
	20:00	74			1	1	
	21:00	73			1	1	
	22:00	72			1	1	
	23:00	71			1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		100		90	80	85	400
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2025	00:00	63			1	1	
	01:00	63			1	1	
	02:00	62			1	1	
	03:00	58			1	1	
	04:00	58			1	1	
	05:00	58			1	1	
	06:00	61			1	1	
	07:00	62			1	1	
	08:00	65			1	1	
	09:00	68			1	1	
	10:00	70			1	1	
	11:00	69			1	1	
	12:00	68			1	1	
	13:00	68			1	1	
	14:00	70			1	1	
	15:00	69			1	1	
	16:00	73			1	1	
	17:00	73			1	1	
	18:00	74			1	1	
	19:00	73			1	1	
	20:00	73			1	1	
	21:00	72			1	1	
	22:00	71			1	1	
	23:00	69			1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		100		90	80	85	400
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2025	00:00	63			1	1	
	01:00	61			1	1	
	02:00	61			1	1	
	03:00	59			1	1	
	04:00	59			1	1	
	05:00	59			1	1	
	06:00	59			1	1	
	07:00	60			1	1	
	08:00	62			1	1	
	09:00	68			1	1	
	10:00	70			1	1	
	11:00	71			1	1	
	12:00	73			1	1	
	13:00	73			1	1	
	14:00	73			1	1	
	15:00	74			1	1	
	16:00	74			1	1	
	17:00	73			1	1	
	18:00	75			1	1	
	19:00	75			1	1	
	20:00	75			1	1	
	21:00	75			1	1	
	22:00	74			1	1	
	23:00	70			1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		100		90	80	85	400
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2025	00:00	63			1	1	
	01:00	62			1	1	
	02:00	61			1	1	
	03:00	61			1	1	
	04:00	61			1	1	
	05:00	64			1	1	
	06:00	65			1	1	
	07:00	64			1	1	
	08:00	66			1	1	
	09:00	68			1	1	
	10:00	70			1	1	
	11:00	72			1	1	
	12:00	72			1	1	
	13:00	71			1	1	
	14:00	73			1	1	
	15:00	72			1	1	
	16:00	72			1	1	
	17:00	71			1	1	
	18:00	72			1	1	
	19:00	73			1	1	
	20:00	72			1	1	
	21:00	72			1	1	
	22:00	71			1	1	
	23:00	68			1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		100		90	80	85	400
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2025	00:00	66			1	1	
	01:00	63			1	1	
	02:00	62			1	1	
	03:00	61			1	1	
	04:00	62			1	1	
	05:00	62			1	1	
	06:00	63			1	1	
	07:00	63			1	1	
	08:00	65			1	1	
	09:00	70			1	1	
	10:00	71			1	1	
	11:00	75			1	1	
	12:00	74			1	1	
	13:00	74			1	1	
	14:00	75			1	1	
	15:00	74			1	1	
	16:00	73			1	1	
	17:00	73			1	1	
	18:00	74			1	1	
	19:00	75			1	1	
	20:00	75			1	1	
	21:00	74			1	1	
	22:00	73			1	1	
	23:00	68			1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		100		90	80	85	400
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2025	00:00	65			1	1	
	01:00	64			1	1	
	02:00	63			1	1	
	03:00	62			1	1	
	04:00	62			1	1	
	05:00	62			1	1	
	06:00	62			1	1	
	07:00	63			1	1	
	08:00	64			1	1	
	09:00	68			1	1	
	10:00	70			1	1	
	11:00	73			1	1	
	12:00	74			1	1	
	13:00	75			1	1	
	14:00	76			1	1	
	15:00	75			1	1	
	16:00	74			1	1	
	17:00	74			1	1	
	18:00	75			1	1	
	19:00	75			1	1	
	20:00	75			1	1	
	21:00	74			1	1	
	22:00	73			1	1	
	23:00	69			1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		100		90	80	85	400
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2025	00:00	65			1	1	
	01:00	64			1	1	
	02:00	63			1	1	
	03:00	62			1	1	
	04:00	62			1	1	
	05:00	61			1	1	
	06:00	61			1	1	
	07:00	61			1	1	
	08:00	62			1	1	
	09:00	65			1	1	
	10:00	67			1	1	
	11:00	69			1	1	
	12:00	71			1	1	
	13:00	73			1	1	
	14:00	74			1	1	
	15:00	74			1	1	
	16:00	74			1	1	
	17:00	74			1	1	
	18:00	74			1	1	
	19:00	74			1	1	
	20:00	74			1	1	
	21:00	73			1	1	
	22:00	72			1	1	
	23:00	70			1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης