

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2025	00:00	0,090				1		
	01:00	0,090		1	1			
	02:00	0,082		1	1			
	03:00	0,080		1	1			
	04:00	0,093		1	1			
	05:00	0,087		1	1			
	06:00	0,096		1	1			
	07:00	0,121		1	1			
	08:00	0,137				1		
	09:00	0,175				1		
	10:00	0,170				1		
	11:00	0,176				1		
	12:00	0,161				1		
	13:00	0,158				1		
	14:00	0,157				1		
	15:00	0,155				1		
	16:00	0,112				1		
	17:00	0,120				1		
	18:00	0,137				1		
	19:00	0,139				1		
	20:00	0,144				1		
	21:00	0,124				1		
	22:00	0,117				1		
	23:00	0,098				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2025	00:00	0,093				1		
	01:00	0,088				1		
	02:00	0,083				1		
	03:00	0,081		1	1			
	04:00	0,095		1	1			
	05:00	0,090		1	1			
	06:00	0,092		1	1			
	07:00	0,112		1	1			
	08:00	0,123		1	1			
	09:00	0,139		1	1			
	10:00	0,137					1	
	11:00	0,134					1	
	12:00	0,139					1	
	13:00	0,135					1	
	14:00	0,126					1	
	15:00	0,102					1	
	16:00	0,102					1	
	17:00	0,125					1	
	18:00	0,139					1	
	19:00	0,135					1	
	20:00	0,145					1	
	21:00	0,123					1	
	22:00	0,119					1	
	23:00	0,100		1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2025	00:00	0,094		1	1			
	01:00	0,089		1	1			
	02:00	0,087		1	1			
	03:00	0,086		1	1			
	04:00	0,103		1	1			
	05:00	0,093		1	1			
	06:00	0,101		1	1			
	07:00	0,112		1	1			
	08:00	0,154				1		
	09:00	0,170				1		
	10:00	0,176				1		
	11:00	0,175				1		
	12:00	0,162				1		
	13:00	0,165				1		
	14:00	0,157				1		
	15:00	0,140				1		
	16:00	0,142				1		
	17:00	0,141				1		
	18:00	0,164				1		
	19:00	0,175				1		
	20:00	0,169				1		
	21:00	0,157				1		
	22:00	0,145				1		
	23:00	0,099		1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2025	00:00	0,096		1	1			
	01:00	0,089		1	1			
	02:00	0,088		1	1			
	03:00	0,086		1	1			
	04:00	0,098		1	1			
	05:00	0,095		1	1			
	06:00	0,099		1	1			
	07:00	0,111		1	1			
	08:00	0,128		1	1			
	09:00	0,136				1		
	10:00	0,132				1		
	11:00	0,170				1		
	12:00	0,155				1		
	13:00	0,147				1		
	14:00	0,138				1		
	15:00	0,130				1		
	16:00	0,136				1		
	17:00	0,145				1		
	18:00	0,159				1		
	19:00	0,163				1		
	20:00	0,158				1		
	21:00	0,123				1		
	22:00	0,096				1		
	23:00	0,094		1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2025	00:00	0,086		1	1			
	01:00	0,082		1	1			
	02:00	0,082		1	1			
	03:00	0,078		1	1			
	04:00	0,090		1	1			
	05:00	0,085		1	1			
	06:00	0,089		1	1			
	07:00	0,099		1	1			
	08:00	0,115		1	1			
	09:00	0,126		1	1			
	10:00	0,128				1		
	11:00	0,127				1		
	12:00	0,147				1		
	13:00	0,162				1		
	14:00	0,144				1		
	15:00	0,148				1		
	16:00	0,149				1		
	17:00	0,170				1		
	18:00	0,171				1		
	19:00	0,174				1		
	20:00	0,169				1		
	21:00	0,152				1		
	22:00	0,127				1		
	23:00	0,093				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2025	00:00	0,090		1	1			
	01:00	0,081		1	1			
	02:00	0,083		1	1			
	03:00	0,079		1	1			
	04:00	0,092		1	1			
	05:00	0,086		1	1			
	06:00	0,096		1	1			
	07:00	0,107	1		1			
	08:00	0,119	1		1			
	09:00	0,124	1		1			
	10:00	0,126				1		
	11:00	0,121				1		
	12:00	0,123				1		
	13:00	0,114				1		
	14:00	0,115				1		
	15:00	0,092				1		
	16:00	0,086				1		
	17:00	0,113				1		
	18:00	0,110				1		
	19:00	0,130				1		
	20:00	0,131				1		
	21:00	0,112				1		
	22:00	0,097				1		
	23:00	0,091		1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2025	00:00	0,086		1	1			
	01:00	0,076		1	1			
	02:00	0,081		1	1			
	03:00	0,077		1	1			
	04:00	0,091		1	1			
	05:00	0,082		1	1			
	06:00	0,088		1	1			
	07:00	0,097		1	1			
	08:00	0,144					1	
	09:00	0,158					1	
	10:00	0,161					1	
	11:00	0,140					1	
	12:00	0,157					1	
	13:00	0,135					1	
	14:00	0,141					1	
	15:00	0,130					1	
	16:00	0,139					1	
	17:00	0,143					1	
	18:00	0,161					1	
	19:00	0,171					1	
	20:00	0,168					1	
	21:00	0,151					1	
	22:00	0,112					1	
	23:00	0,089					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης