

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 7 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 7 Αυγούστου 2025	00:00	0,310				1	1	
	01:00	0,287				1	1	
	02:00	0,276				1	1	1
	03:00	0,273					1	1
	04:00	0,272					1	1
	05:00	0,256					1	1
	06:00	0,252					1	1
	07:00	0,277					1	1
	08:00	0,293					1	1
	09:00	0,325				1	1	1
	10:00	0,344				1	1	
	11:00	0,361				1	1	
	12:00	0,369				1	1	
	13:00	0,341				1	1	
	14:00	0,329				1	1	
	15:00	0,313				1	1	
	16:00	0,337				1	1	
	17:00	0,359				1	1	
	18:00	0,357				1	1	
	19:00	0,398		1		1	1	
	20:00	0,414		1		1	1	
	21:00	0,389		1		1	1	
	22:00	0,341			1	1	1	1
	23:00	0,326			1		1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2025	00:00	0,302					1	1
	01:00	0,262					1	1
	02:00	0,252			1		1	
	03:00	0,251			1		1	
	04:00	0,257					1	1
	05:00	0,250					1	1
	06:00	0,255					1	1
	07:00	0,256					1	1
	08:00	0,276					1	1
	09:00	0,311					1	1
	10:00	0,334		1			1	1
	11:00	0,341		1		1	1	
	12:00	0,339				1	1	
	13:00	0,347				1	1	
	14:00	0,344				1	1	
	15:00	0,316				1	1	
	16:00	0,328				1	1	
	17:00	0,336				1	1	
	18:00	0,373				1	1	
	19:00	0,380		1		1	1	
	20:00	0,402		1		1	1	
	21:00	0,415		1		1	1	
	22:00	0,359		1		1		1
	23:00	0,339			1	1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 9 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Π Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 9 Αυγούστου 2025	00:00	0,323			1	1		1
	01:00	0,288				1		1
	02:00	0,263				1		1
	03:00	0,271				1		1
	04:00	0,259			1	1		1
	05:00	0,246			1	1		
	06:00	0,256		1	1	1		
	07:00	0,261		1	1	1		1
	08:00	0,290				1		1
	09:00	0,333				1		1
	10:00	0,345				1	1	
	11:00	0,336				1	1	
	12:00	0,338				1	1	
	13:00	0,339				1	1	
	14:00	0,317				1	1	
	15:00	0,325				1	1	
	16:00	0,367				1	1	
	17:00	0,344				1	1	
	18:00	0,370				1	1	
	19:00	0,394		1		1	1	
	20:00	0,454		1		1	1	1
	21:00	0,436		1		1	1	1
	22:00	0,391		1		1	1	
	23:00	0,342		1		1	1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 10 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 10 Αυγούστου 2025	00:00	0,302				1		1
	01:00	0,296				1		1
	02:00	0,270				1		1
	03:00	0,268				1		1
	04:00	0,232			1	1		1
	05:00	0,230			1	1		
	06:00	0,229			1	1		
	07:00	0,217			1	1		
	08:00	0,245			1	1		
	09:00	0,313				1	1	
	10:00	0,319				1	1	
	11:00	0,341				1	1	
	12:00	0,351				1	1	
	13:00	0,347				1	1	
	14:00	0,335				1	1	
	15:00	0,303				1	1	
	16:00	0,304				1	1	
	17:00	0,321				1	1	
	18:00	0,346				1	1	
	19:00	0,408		1		1	1	
	20:00	0,388		1		1	1	
	21:00	0,394		1		1	1	
	22:00	0,351			1		1	1
	23:00	0,323			1		1	1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 11 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 11 Αυγούστου 2025	00:00	0,292					1	1
	01:00	0,253			1		1	1
	02:00	0,245			1		1	
	03:00	0,240			1		1	
	04:00	0,244			1		1	
	05:00	0,244			1		1	
	06:00	0,241			1		1	
	07:00	0,239			1		1	
	08:00	0,268		1	1		1	
	09:00	0,304		1	1		1	
	10:00	0,325				1	1	
	11:00	0,339				1	1	
	12:00	0,362				1	1	
	13:00	0,333				1	1	
	14:00	0,325				1	1	
	15:00	0,349				1	1	
	16:00	0,329				1	1	
	17:00	0,350				1	1	
	18:00	0,387		1		1	1	
	19:00	0,438		1		1	1	
	20:00	0,428		1		1	1	
	21:00	0,410		1		1	1	
	22:00	0,380		1		1	1	
	23:00	0,331		1	1		1	1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 12 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 12 Αυγούστου 2025	00:00	0,296					1	1
	01:00	0,259					1	1
	02:00	0,242			1		1	1
	03:00	0,234			1		1	
	04:00	0,243			1		1	
	05:00	0,237			1		1	
	06:00	0,233			1		1	
	07:00	0,250			1		1	
	08:00	0,280				1	1	
	09:00	0,311				1	1	
	10:00	0,337				1	1	
	11:00	0,365				1	1	
	12:00	0,378				1	1	
	13:00	0,353				1	1	
	14:00	0,328				1	1	
	15:00	0,300				1	1	
	16:00	0,299				1	1	
	17:00	0,307				1	1	
	18:00	0,322				1	1	
	19:00	0,378		1		1	1	
	20:00	0,417		1		1	1	
	21:00	0,419		1		1	1	
	22:00	0,371		1		1	1	
	23:00	0,319		1		1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 13 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 13 Αυγούστου 2025	00:00	0,295					1	1
	01:00	0,275					1	1
	02:00	0,255					1	1
	03:00	0,243					1	1
	04:00	0,254					1	1
	05:00	0,242		1			1	1
	06:00	0,243		1			1	
	07:00	0,241			1		1	
	08:00	0,269		1	1		1	
	09:00	0,322		1	1	1	1	
	10:00	0,332				1	1	
	11:00	0,338				1	1	
	12:00	0,334				1	1	
	13:00	0,317				1	1	
	14:00	0,327				1	1	
	15:00	0,321				1	1	
	16:00	0,320				1	1	
	17:00	0,334				1	1	
	18:00	0,381				1	1	1
	19:00	0,410				1	1	1
	20:00	0,445				1	1	1
	21:00	0,438				1	1	1
	22:00	0,378				1	1	1
	23:00	0,315				1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης