

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2025	00:00	0,088		1	1			
	01:00	0,086	1		1			
	02:00	0,086	1		1			
	03:00	0,082	1		1			
	04:00	0,097	1		1			
	05:00	0,090	1		1			
	06:00	0,095	1		1			
	07:00	0,099	1		1			
	08:00	0,113	1		1			
	09:00	0,122		1	1			
	10:00	0,128					1	
	11:00	0,143					1	
	12:00	0,123					1	
	13:00	0,104					1	
	14:00	0,100		1	1			
	15:00	0,093		1	1			
	16:00	0,096		1	1			
	17:00	0,115		1	1			
	18:00	0,120		1	1			
	19:00	0,127					1	
	20:00	0,133					1	
	21:00	0,129					1	
	22:00	0,107					1	
	23:00	0,092					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2025	00:00	0,086					1	
	01:00	0,081					1	
	02:00	0,080					1	
	03:00	0,086					1	
	04:00	0,097		1	1			
	05:00	0,089		1	1			
	06:00	0,092		1	1			
	07:00	0,108		1	1			
	08:00	0,132					1	
	09:00	0,139					1	
	10:00	0,129					1	
	11:00	0,149					1	
	12:00	0,150					1	
	13:00	0,150					1	
	14:00	0,136					1	
	15:00	0,136					1	
	16:00	0,137					1	
	17:00	0,166					1	
	18:00	0,176					1	
	19:00	0,185					1	
	20:00	0,172					1	
	21:00	0,165					1	
	22:00	0,154					1	
	23:00	0,114					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2025	00:00	0,089					1	
	01:00	0,086					1	
	02:00	0,080					1	
	03:00	0,078					1	
	04:00	0,093					1	
	05:00	0,089					1	
	06:00	0,102		1	1			
	07:00	0,131		1	1			
	08:00	0,129				1		
	09:00	0,151				1		
	10:00	0,149				1		
	11:00	0,150				1		
	12:00	0,156				1		
	13:00	0,149				1		
	14:00	0,142				1		
	15:00	0,139				1		
	16:00	0,140				1		
	17:00	0,156				1		
	18:00	0,174				1		
	19:00	0,185		1		1		
	20:00	0,172				1		
	21:00	0,154				1		
	22:00	0,145				1		
	23:00	0,100				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2025	00:00	0,094				1		
	01:00	0,085				1		
	02:00	0,084				1		
	03:00	0,082		1	1			
	04:00	0,095		1	1			
	05:00	0,097		1	1			
	06:00	0,095		1	1			
	07:00	0,095		1	1			
	08:00	0,103		1	1			
	09:00	0,117		1	1			
	10:00	0,106		1	1			
	11:00	0,116		1	1			
	12:00	0,121		1	1			
	13:00	0,109		1	1			
	14:00	0,107		1	1			
	15:00	0,111		1	1			
	16:00	0,104		1	1			
	17:00	0,116		1	1			
	18:00	0,114		1	1			
	19:00	0,126	1	1	1			
	20:00	0,121		1	1			
	21:00	0,128	1	1	1			
	22:00	0,104		1	1			
	23:00	0,094	1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2025	00:00	0,080	1		1			
	01:00	0,076		1	1			
	02:00	0,076		1	1			
	03:00	0,073		1	1			
	04:00	0,086		1	1			
	05:00	0,085		1	1			
	06:00	0,087		1	1			
	07:00	0,096		1	1			
	08:00	0,126				1		
	09:00	0,141				1		
	10:00	0,139				1		
	11:00	0,146				1		
	12:00	0,145				1		
	13:00	0,133				1		
	14:00	0,141				1		
	15:00	0,144				1		
	16:00	0,120		1	1			
	17:00	0,143	1	1	1			
	18:00	0,146	1	1	1			
	19:00	0,156				1		
	20:00	0,155				1		
	21:00	0,144				1		
	22:00	0,123				1		
	23:00	0,107		1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2025	00:00	0,083		1	1			
	01:00	0,085		1	1			
	02:00	0,082		1	1			
	03:00	0,077		1	1			
	04:00	0,084		1	1			
	05:00	0,088		1	1			
	06:00	0,088		1	1			
	07:00	0,093		1	1			
	08:00	0,111		1	1			
	09:00	0,123	1	1	1			
	10:00	0,110		1	1			
	11:00	0,136				1		
	12:00	0,139				1		
	13:00	0,140				1		
	14:00	0,117				1		
	15:00	0,117				1		
	16:00	0,125				1		
	17:00	0,134				1		
	18:00	0,135				1		
	19:00	0,135				1		
	20:00	0,136				1		
	21:00	0,126				1		
	22:00	0,090	1	1				
	23:00	0,084	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2025	00:00	0,073		1	1			
	01:00	0,071		1	1			
	02:00	0,072		1	1			
	03:00	0,069		1	1			
	04:00	0,077		1	1			
	05:00	0,076		1	1			
	06:00	0,081		1	1			
	07:00	0,086		1	1			
	08:00	0,095		1	1			
	09:00	0,106		1	1			
	10:00	0,097		1	1			
	11:00	0,097		1	1			
	12:00	0,107		1	1			
	13:00	0,098		1	1			
	14:00	0,082		1	1			
	15:00	0,078		1	1			
	16:00	0,084		1	1			
	17:00	0,092		1	1			
	18:00	0,105		1	1			
	19:00	0,113		1	1			
	20:00	0,111	1	1	1			
	21:00	0,098	1	1				
	22:00	0,087	1	1				
	23:00	0,080		1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης