

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 14 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 14 Αυγούστου 2025	00:00	0,284				1		1
	01:00	0,253				1		1
	02:00	0,240		1		1		
	03:00	0,229		1		1		
	04:00	0,234		1		1		
	05:00	0,240		1		1		
	06:00	0,228		1		1		1
	07:00	0,251		1		1		1
	08:00	0,281				1		1
	09:00	0,315				1	1	
	10:00	0,322				1	1	
	11:00	0,350				1	1	
	12:00	0,365				1	1	
	13:00	0,345				1	1	
	14:00	0,334				1	1	
	15:00	0,306				1	1	
	16:00	0,314				1	1	
	17:00	0,327				1	1	
	18:00	0,336				1	1	
	19:00	0,398				1	1	1
	20:00	0,432				1	1	1
	21:00	0,417				1	1	1
	22:00	0,355				1	1	1
	23:00	0,314				1	1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 15 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 15 Αυγούστου 2025	00:00	0,294				1	1	
	01:00	0,262				1	1	
	02:00	0,234				1		1
	03:00	0,232				1		1
	04:00	0,232				1		1
	05:00	0,225				1		1
	06:00	0,215				1		1
	07:00	0,238				1		1
	08:00	0,256				1		1
	09:00	0,273				1		1
	10:00	0,308				1	1	
	11:00	0,338				1	1	
	12:00	0,319				1	1	
	13:00	0,326				1	1	
	14:00	0,317				1	1	
	15:00	0,293				1	1	
	16:00	0,284				1	1	
	17:00	0,321				1	1	
	18:00	0,354				1	1	
	19:00	0,389				1	1	1
	20:00	0,416				1	1	1
	21:00	0,404				1	1	1
	22:00	0,371				1	1	1
	23:00	0,307				1	1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 16 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 16 Αυγούστου 2025	00:00	0,260				1	1	1
	01:00	0,232				1		1
	02:00	0,231				1		1
	03:00	0,234				1		1
	04:00	0,240				1		1
	05:00	0,223				1		1
	06:00	0,220				1		1
	07:00	0,235				1		1
	08:00	0,260				1		1
	09:00	0,290				1	1	
	10:00	0,315				1	1	
	11:00	0,316				1	1	
	12:00	0,333				1	1	
	13:00	0,338				1	1	
	14:00	0,342				1	1	
	15:00	0,322				1	1	
	16:00	0,296				1	1	
	17:00	0,319				1	1	
	18:00	0,360				1	1	
	19:00	0,400				1	1	1
	20:00	0,437				1	1	1
	21:00	0,407				1	1	1
	22:00	0,379				1	1	1
	23:00	0,323				1	1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 17 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 17 Αυγούστου 2025	00:00	0,281				1	1	1
	01:00	0,248				1		1
	02:00	0,227				1		1
	03:00	0,227				1		1
	04:00	0,227				1		1
	05:00	0,220				1		1
	06:00	0,222				1		1
	07:00	0,234				1		1
	08:00	0,245				1		1
	09:00	0,287				1	1	
	10:00	0,321				1	1	
	11:00	0,323				1	1	
	12:00	0,324				1	1	
	13:00	0,319				1	1	
	14:00	0,294				1	1	
	15:00	0,264				1	1	
	16:00	0,276				1	1	
	17:00	0,301				1	1	
	18:00	0,324				1	1	
	19:00	0,368				1	1	1
	20:00	0,410				1	1	1
	21:00	0,399				1	1	1
	22:00	0,357				1	1	1
	23:00	0,324				1	1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 18 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 18 Αυγούστου 2025	00:00	0,276				1	1	1
	01:00	0,231				1	1	1
	02:00	0,205				1	1	
	03:00	0,211				1	1	
	04:00	0,212				1	1	
	05:00	0,208				1	1	
	06:00	0,208				1	1	
	07:00	0,221		1	1	1		
	08:00	0,250		1	1	1		
	09:00	0,299		1	1	1		
	10:00	0,305				1	1	
	11:00	0,306				1	1	
	12:00	0,324				1	1	
	13:00	0,307				1	1	
	14:00	0,315				1	1	
	15:00	0,281				1	1	
	16:00	0,316				1	1	
	17:00	0,326				1	1	
	18:00	0,348				1	1	
	19:00	0,400		1		1	1	
	20:00	0,425		1		1	1	
	21:00	0,384		1		1	1	
	22:00	0,364		1		1	1	
	23:00	0,327				1	1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 19 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 19 Αυγούστου 2025	00:00	0,298				1	1	
	01:00	0,246		1		1		
	02:00	0,222		1		1		
	03:00	0,233		1		1		
	04:00	0,222		1		1		
	05:00	0,214		1		1		
	06:00	0,217		1		1		
	07:00	0,231		1			1	
	08:00	0,245		1			1	
	09:00	0,292		1			1	1
	10:00	0,320		1			1	1
	11:00	0,301		1			1	1
	12:00	0,347		1			1	1
	13:00	0,343		1			1	1
	14:00	0,315		1		1	1	
	15:00	0,274				1	1	
	16:00	0,290				1	1	
	17:00	0,302				1	1	
	18:00	0,320				1	1	
	19:00	0,377		1		1	1	
	20:00	0,404		1		1	1	
	21:00	0,380		1		1	1	
	22:00	0,330		1		1	1	
	23:00	0,293				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2025	00:00	0,266		1			1	
	01:00	0,232		1			1	
	02:00	0,221		1			1	
	03:00	0,223		1			1	
	04:00	0,219		1			1	
	05:00	0,220		1			1	
	06:00	0,212		1			1	
	07:00	0,228		1			1	
	08:00	0,250		1			1	1
	09:00	0,302		1			1	1
	10:00	0,338		1			1	1
	11:00	0,345		1			1	1
	12:00	0,334		1			1	1
	13:00	0,316		1			1	1
	14:00	0,295				1	1	
	15:00	0,296				1	1	
	16:00	0,297				1	1	
	17:00	0,329				1	1	
	18:00	0,361				1	1	
	19:00	0,405		1		1	1	
	20:00	0,409		1		1	1	
	21:00	0,378		1		1	1	
	22:00	0,362		1		1	1	
	23:00	0,311				1	1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης