

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2025	00:00	0,367		1		1	1	
	01:00	0,338				1	1	
	02:00	0,309				1	1	
	03:00	0,291				1	1	
	04:00	0,294				1	1	
	05:00	0,275				1	1	
	06:00	0,282	1	1		1		
	07:00	0,288	1	1		1		
	08:00	0,326	1	1	1	1		
	09:00	0,336	1	1	1	1		
	10:00	0,340				1	1	
	11:00	0,335				1	1	
	12:00	0,347				1	1	
	13:00	0,346				1	1	
	14:00	0,336				1	1	
	15:00	0,324	1	1	1	1	1	
	16:00	0,328	1	1	1	1	1	
	17:00	0,338			1	1	1	
	18:00	0,337			1	1	1	
	19:00	0,385			1	1	1	
	20:00	0,376			1	1	1	
	21:00	0,377			1	1	1	
	22:00	0,332			1	1	1	
	23:00	0,303			1	1	1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2025	00:00	0,302				1	1	
	01:00	0,308				1	1	
	02:00	0,290				1	1	
	03:00	0,280				1	1	
	04:00	0,277				1	1	
	05:00	0,265				1	1	
	06:00	0,276		1	1		1	
	07:00	0,272		1	1		1	
	08:00	0,288		1	1		1	
	09:00	0,328	1	1	1		1	
	10:00	0,340	1	1	1		1	
	11:00	0,318				1	1	
	12:00	0,344				1	1	
	13:00	0,333				1	1	
	14:00	0,302				1	1	
	15:00	0,338				1	1	
	16:00	0,321				1	1	
	17:00	0,339				1	1	
	18:00	0,370		1		1	1	
	19:00	0,376		1		1	1	
	20:00	0,359		1		1	1	
	21:00	0,377		1		1	1	
	22:00	0,372		1		1	1	
	23:00	0,335		1		1	1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 26 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 26 Ιουλίου 2025	00:00	0,308				1	1	
	01:00	0,286				1	1	
	02:00	0,264				1	1	
	03:00	0,261				1	1	
	04:00	0,264				1	1	
	05:00	0,249				1	1	
	06:00	0,248	1			1		
	07:00	0,258	1			1		
	08:00	0,282		1	1	1		
	09:00	0,301		1	1	1		
	10:00	0,326		1	1	1	1	
	11:00	0,311				1	1	
	12:00	0,322				1	1	
	13:00	0,343				1	1	
	14:00	0,321				1	1	
	15:00	0,340				1	1	
	16:00	0,322				1	1	
	17:00	0,322				1	1	
	18:00	0,333				1	1	
	19:00	0,362		1		1	1	
	20:00	0,390		1		1	1	
	21:00	0,404		1		1	1	
	22:00	0,386		1		1	1	
	23:00	0,334				1	1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 27 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 27 Ιουλίου 2025	00:00	0,303				1	1	
	01:00	0,273				1	1	
	02:00	0,260				1	1	
	03:00	0,246				1	1	
	04:00	0,259				1	1	
	05:00	0,242				1	1	
	06:00	0,252	1				1	
	07:00	0,251	1	1			1	
	08:00	0,273	1	1			1	
	09:00	0,300	1	1			1	
	10:00	0,310	1	1			1	
	11:00	0,308				1	1	
	12:00	0,328				1	1	
	13:00	0,321				1	1	
	14:00	0,306				1	1	
	15:00	0,291				1	1	
	16:00	0,288				1	1	
	17:00	0,309				1	1	
	18:00	0,339				1	1	
	19:00	0,360				1	1	
	20:00	0,363				1	1	
	21:00	0,382		1		1	1	
	22:00	0,339		1		1	1	
	23:00	0,312				1	1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2025	00:00	0,291				1	1	
	01:00	0,284				1	1	
	02:00	0,267				1	1	
	03:00	0,264				1	1	
	04:00	0,271				1	1	
	05:00	0,257				1	1	
	06:00	0,262				1	1	
	07:00	0,260				1	1	
	08:00	0,284				1	1	
	09:00	0,324				1	1	
	10:00	0,343				1	1	
	11:00	0,350				1	1	
	12:00	0,346				1	1	
	13:00	0,357				1	1	
	14:00	0,351				1	1	
	15:00	0,334				1	1	
	16:00	0,326				1	1	
	17:00	0,328				1	1	
	18:00	0,376		1		1	1	
	19:00	0,400		1		1	1	
	20:00	0,397		1		1	1	
	21:00	0,421		1		1	1	
	22:00	0,387	1		1	1	1	
	23:00	0,342	1		1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 29 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 29 Ιουλίου 2025	00:00	0,308				1	1	
	01:00	0,284				1	1	
	02:00	0,271		1	1		1	
	03:00	0,260		1	1		1	
	04:00	0,269		1	1		1	
	05:00	0,257		1	1		1	
	06:00	0,251		1			1	
	07:00	0,257		1			1	
	08:00	0,287				1	1	
	09:00	0,315				1	1	
	10:00	0,325				1	1	
	11:00	0,328				1	1	
	12:00	0,341				1	1	
	13:00	0,343				1	1	
	14:00	0,329				1	1	
	15:00	0,299				1	1	
	16:00	0,305				1	1	
	17:00	0,324				1	1	
	18:00	0,352	1			1	1	
	19:00	0,412	1			1	1	
	20:00	0,406		1		1	1	
	21:00	0,406		1		1	1	
	22:00	0,375		1		1	1	
	23:00	0,358		1		1	1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2025	00:00	0,339				1	1	
	01:00	0,298				1	1	
	02:00	0,282		1	1		1	
	03:00	0,273		1	1		1	
	04:00	0,275		1	1		1	
	05:00	0,259		1	1		1	
	06:00	0,259		1	1		1	
	07:00	0,262		1	1		1	
	08:00	0,284		1	1		1	
	09:00	0,313				1	1	
	10:00	0,323				1	1	
	11:00	0,339				1	1	
	12:00	0,322				1	1	
	13:00	0,328				1	1	
	14:00	0,343				1	1	
	15:00	0,326				1	1	
	16:00	0,328				1	1	
	17:00	0,337				1	1	
	18:00	0,368		1		1	1	
	19:00	0,402		1		1	1	
	20:00	0,379		1		1	1	
	21:00	0,378		1		1	1	
	22:00	0,379		1		1	1	
	23:00	0,350		1		1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης