

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	0,118					1	
	01:00	0,108		1	1			
	02:00	0,112		1	1			
	03:00	0,103		1	1			
	04:00	0,121		1	1			
	05:00	0,110		1	1			
	06:00	0,125	1	1	1			
	07:00	0,148				1		
	08:00	0,136				1		
	09:00	0,168				1		
	10:00	0,177				1		
	11:00	0,216	1			1		
	12:00	0,202	1			1		
	13:00	0,180	1			1		
	14:00	0,176	1			1		
	15:00	0,158				1		
	16:00	0,170				1		
	17:00	0,177	1			1		
	18:00	0,195	1			1		
	19:00	0,187	1	1		1		
	20:00	0,176				1		
	21:00	0,164				1		
	22:00	0,134		1	1	1		
	23:00	0,121	1	1	1			



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	0,114		1	1			
	01:00	0,103		1	1			
	02:00	0,097		1	1			
	03:00	0,101		1	1			
	04:00	0,121		1	1			
	05:00	0,105		1	1			
	06:00	0,121	1	1	1			
	07:00	0,133		1	1		1	
	08:00	0,145					1	
	09:00	0,157					1	
	10:00	0,156					1	
	11:00	0,158					1	
	12:00	0,163					1	
	13:00	0,145					1	
	14:00	0,138					1	
	15:00	0,132					1	
	16:00	0,131					1	
	17:00	0,145					1	
	18:00	0,149					1	
	19:00	0,168	1				1	
	20:00	0,183	1				1	
	21:00	0,164	1				1	
	22:00	0,141					1	
	23:00	0,116		1	1			



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	0,114		1	1			
	01:00	0,109		1	1			
	02:00	0,101		1	1			
	03:00	0,099		1	1			
	04:00	0,116		1	1			
	05:00	0,103		1	1			
	06:00	0,116		1	1			
	07:00	0,132	1	1	1			
	08:00	0,156				1		
	09:00	0,161				1		
	10:00	0,175				1		
	11:00	0,161				1		
	12:00	0,153				1		
	13:00	0,156				1		
	14:00	0,135				1		
	15:00	0,123				1		
	16:00	0,127				1		
	17:00	0,165				1		
	18:00	0,186	1			1		
	19:00	0,197	1			1		
	20:00	0,192	1			1		
	21:00	0,173				1		
	22:00	0,141				1		
	23:00	0,104		1	1			



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	0,101		1	1			
	01:00	0,098		1	1			
	02:00	0,096		1	1			
	03:00	0,094		1	1			
	04:00	0,103		1	1			
	05:00	0,102		1	1			
	06:00	0,105		1	1			
	07:00	0,116		1	1			
	08:00	0,134	1	1	1			
	09:00	0,151				1		
	10:00	0,182	1			1		
	11:00	0,190	1			1		
	12:00	0,183	1			1		
	13:00	0,176				1		
	14:00	0,152				1		
	15:00	0,153				1		
	16:00	0,144				1		
	17:00	0,181	1			1		
	18:00	0,191	1			1		
	19:00	0,183			1	1		
	20:00	0,155				1		
	21:00	0,138				1		
	22:00	0,126				1		
	23:00	0,109		1	1			



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	0,098		1	1			
	01:00	0,094		1	1			
	02:00	0,094		1	1			
	03:00	0,094		1	1			
	04:00	0,102		1	1			
	05:00	0,097		1	1			
	06:00	0,110		1	1			
	07:00	0,123					1	
	08:00	0,164					1	
	09:00	0,186	1				1	
	10:00	0,184	1				1	
	11:00	0,208	1				1	
	12:00	0,202	1				1	
	13:00	0,198	1				1	
	14:00	0,189	1				1	
	15:00	0,174					1	
	16:00	0,186	1				1	
	17:00	0,185					1	
	18:00	0,178					1	
	19:00	0,181	1				1	
	20:00	0,192			1		1	
	21:00	0,164					1	
	22:00	0,127					1	
	23:00	0,108		1	1			



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	0,102		1	1			
	01:00	0,095		1	1			
	02:00	0,095		1	1			
	03:00	0,090		1	1			
	04:00	0,101		1	1			
	05:00	0,100		1	1			
	06:00	0,113		1	1			
	07:00	0,127				1		
	08:00	0,135				1		
	09:00	0,165	1			1		
	10:00	0,170	1			1		
	11:00	0,174				1		
	12:00	0,196	1			1		
	13:00	0,184	1			1		
	14:00	0,152				1		
	15:00	0,146				1		
	16:00	0,148				1		
	17:00	0,161				1		
	18:00	0,164				1		
	19:00	0,176	1			1		
	20:00	0,180	1			1		
	21:00	0,170				1		
	22:00	0,153				1		
	23:00	0,130		1	1			



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2025	00:00	0,129	1	1	1			
	01:00	0,117		1	1			
	02:00	0,119		1	1			
	03:00	0,116		1	1			
	04:00	0,133	1	1	1			
	05:00	0,124		1	1			
	06:00	0,129				1		
	07:00	0,151				1		
	08:00	0,157				1		
	09:00	0,165				1		
	10:00	0,185				1		
	11:00	0,181				1		
	12:00	0,159				1		
	13:00	0,146				1		
	14:00	0,149				1		
	15:00	0,133				1		
	16:00	0,104				1		
	17:00	0,122				1		
	18:00	0,134				1		
	19:00	0,158				1		
	20:00	0,140				1		
	21:00	0,125				1		
	22:00	0,116				1		
	23:00	0,099				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης