

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2025	00:00	0,236				1	1	
	01:00	0,213		1			1	
	02:00	0,202		1			1	
	03:00	0,203		1			1	
	04:00	0,206		1			1	
	05:00	0,209		1			1	
	06:00	0,215		1			1	
	07:00	0,232		1			1	
	08:00	0,254		1			1	1
	09:00	0,280		1			1	1
	10:00	0,302				1	1	
	11:00	0,321				1	1	
	12:00	0,309				1	1	
	13:00	0,308				1	1	
	14:00	0,300			1	1	1	
	15:00	0,265		1	1		1	
	16:00	0,269		1	1		1	
	17:00	0,294		1	1		1	
	18:00	0,325				1	1	
	19:00	0,364		1		1	1	
	20:00	0,387		1		1	1	
	21:00	0,335		1		1	1	
	22:00	0,309				1	1	
	23:00	0,277				1	1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2025	00:00	0,233		1			1	
	01:00	0,208		1			1	
	02:00	0,215		1			1	
	03:00	0,202		1			1	
	04:00	0,203		1			1	
	05:00	0,204		1			1	
	06:00	0,214		1			1	
	07:00	0,212		1			1	
	08:00	0,247					1	1
	09:00	0,278					1	1
	10:00	0,286					1	1
	11:00	0,280					1	1
	12:00	0,309					1	1
	13:00	0,302					1	1
	14:00	0,287					1	1
	15:00	0,278					1	1
	16:00	0,270					1	1
	17:00	0,287					1	1
	18:00	0,319					1	1
	19:00	0,364				1	1	1
	20:00	0,347				1	1	
	21:00	0,312				1	1	
	22:00	0,291				1	1	
	23:00	0,243		1		1	1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 30 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 30 Αυγούστου 2025	00:00	0,227		1			1	
	01:00	0,199		1			1	
	02:00	0,196		1			1	
	03:00	0,192		1			1	
	04:00	0,190		1			1	
	05:00	0,194		1			1	
	06:00	0,201			1	1		
	07:00	0,204			1	1		
	08:00	0,228		1	1	1		
	09:00	0,265		1	1	1		
	10:00	0,286		1	1	1		
	11:00	0,291		1	1	1		
	12:00	0,300		1	1	1		
	13:00	0,285		1	1	1		
	14:00	0,270		1		1		
	15:00	0,270		1	1	1		
	16:00	0,267		1	1	1		
	17:00	0,291		1	1	1	1	
	18:00	0,305				1	1	
	19:00	0,356				1	1	
	20:00	0,357				1	1	
	21:00	0,335				1	1	
	22:00	0,299				1	1	
	23:00	0,260		1		1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 31 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 31 Αυγούστου 2025	00:00	0,234		1		1		
	01:00	0,218		1		1		
	02:00	0,212		1		1		
	03:00	0,211		1		1		
	04:00	0,218		1		1		
	05:00	0,213		1		1		
	06:00	0,221		1		1		
	07:00	0,220		1		1		
	08:00	0,243		1		1		
	09:00	0,277		1	1		1	
	10:00	0,285		1	1		1	
	11:00	0,289		1	1		1	
	12:00	0,280		1	1		1	
	13:00	0,284		1	1		1	
	14:00	0,268		1	1		1	
	15:00	0,259		1	1		1	1
	16:00	0,243		1	1		1	1
	17:00	0,277		1	1		1	
	18:00	0,305		1	1		1	
	19:00	0,333		1	1		1	
	20:00	0,349				1	1	
	21:00	0,334				1	1	
	22:00	0,305				1	1	
	23:00	0,271				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ρ Α Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	0,250		1		1	1	
	01:00	0,235		1			1	
	02:00	0,223		1			1	
	03:00	0,210		1			1	
	04:00	0,223		1			1	
	05:00	0,210		1			1	
	06:00	0,210		1			1	
	07:00	0,218		1			1	
	08:00	0,248		1			1	
	09:00	0,283		1		1	1	
	10:00	0,307				1	1	
	11:00	0,313				1	1	
	12:00	0,320				1	1	
	13:00	0,294				1	1	
	14:00	0,279				1	1	
	15:00	0,301				1	1	
	16:00	0,287					1	1
	17:00	0,300					1	1
	18:00	0,307		1	1		1	
	19:00	0,359		1	1		1	
	20:00	0,339				1	1	
	21:00	0,329				1	1	
	22:00	0,304				1	1	
	23:00	0,265				1	1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	0,234		1			1	
	01:00	0,217		1			1	
	02:00	0,209	1				1	
	03:00	0,205	1				1	
	04:00	0,208	1				1	
	05:00	0,196	1				1	
	06:00	0,208	1				1	
	07:00	0,210	1				1	
	08:00	0,238	1	1			1	
	09:00	0,263	1	1			1	
	10:00	0,279	1	1			1	
	11:00	0,274				1	1	
	12:00	0,283				1	1	
	13:00	0,280				1	1	
	14:00	0,268				1	1	
	15:00	0,254				1	1	
	16:00	0,261				1	1	
	17:00	0,277				1		1
	18:00	0,285	1		1	1		1
	19:00	0,319	1		1	1		1
	20:00	0,323			1	1		1
	21:00	0,302			1	1		1
	22:00	0,269		1	1	1		1
	23:00	0,240		1	1	1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ρ Α Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	0,225		1		1		
	01:00	0,213		1		1		
	02:00	0,197		1		1		
	03:00	0,188		1		1		
	04:00	0,212		1		1		
	05:00	0,195		1		1		
	06:00	0,199		1		1		
	07:00	0,214		1		1		
	08:00	0,231		1		1		
	09:00	0,267				1	1	
	10:00	0,276				1	1	
	11:00	0,271				1	1	
	12:00	0,272				1	1	
	13:00	0,270				1	1	
	14:00	0,259				1	1	
	15:00	0,266				1	1	
	16:00	0,258	1	1		1	1	
	17:00	0,281	1	1	1	1		
	18:00	0,296		1	1	1		
	19:00	0,315		1	1	1		
	20:00	0,325	1	1	1	1		
	21:00	0,300	1	1	1	1		
	22:00	0,283	1		1	1		
	23:00	0,253	1		1	1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης