

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2025	00:00	0,325				1	1	
	01:00	0,287		1	1		1	
	02:00	0,269		1	1		1	
	03:00	0,264		1	1		1	
	04:00	0,273		1	1		1	
	05:00	0,257		1	1		1	
	06:00	0,258		1	1		1	
	07:00	0,270		1	1		1	
	08:00	0,295		1	1		1	
	09:00	0,315		1	1		1	
	10:00	0,336				1	1	
	11:00	0,336				1	1	
	12:00	0,341				1	1	
	13:00	0,339				1	1	
	14:00	0,329				1	1	
	15:00	0,315				1	1	
	16:00	0,305	1	1	1	1	1	
	17:00	0,326	1	1	1	1	1	
	18:00	0,332				1	1	
	19:00	0,371		1		1	1	
	20:00	0,373		1		1	1	
	21:00	0,388		1		1	1	
	22:00	0,341		1		1	1	
	23:00	0,314				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2025	00:00	0,274				1	1	
	01:00	0,261			1		1	
	02:00	0,242			1		1	
	03:00	0,248			1		1	
	04:00	0,261			1		1	
	05:00	0,249			1		1	
	06:00	0,241			1		1	
	07:00	0,251			1		1	
	08:00	0,273		1	1		1	
	09:00	0,312		1	1		1	
	10:00	0,317				1	1	
	11:00	0,315				1	1	
	12:00	0,306				1	1	
	13:00	0,306				1	1	
	14:00	0,295				1	1	
	15:00	0,303				1	1	
	16:00	0,316				1	1	
	17:00	0,334				1	1	
	18:00	0,351				1	1	
	19:00	0,372				1	1	
	20:00	0,362				1	1	
	21:00	0,360				1	1	
	22:00	0,339				1	1	
	23:00	0,302				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 2 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 2 Αυγούστου 2025	00:00	0,282				1	1	
	01:00	0,251			1		1	
	02:00	0,236			1		1	
	03:00	0,223			1		1	
	04:00	0,233			1		1	
	05:00	0,222			1		1	
	06:00	0,222			1		1	
	07:00	0,247			1		1	
	08:00	0,278		1	1		1	
	09:00	0,302		1	1		1	
	10:00	0,316				1	1	
	11:00	0,327				1	1	
	12:00	0,307				1	1	
	13:00	0,311				1	1	
	14:00	0,306				1	1	
	15:00	0,332				1	1	
	16:00	0,322				1	1	
	17:00	0,331				1	1	
	18:00	0,342				1	1	
	19:00	0,385		1		1	1	
	20:00	0,406		1		1	1	
	21:00	0,383		1		1	1	
	22:00	0,345		1		1	1	
	23:00	0,285		1		1	1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 3 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 3 Αυγούστου 2025	00:00	0,271		1	1	1		
	01:00	0,242		1	1	1		
	02:00	0,232			1	1		
	03:00	0,229			1	1		
	04:00	0,240			1	1		
	05:00	0,238			1	1		
	06:00	0,232			1	1		
	07:00	0,236			1	1		
	08:00	0,264				1	1	
	09:00	0,277				1	1	
	10:00	0,310				1	1	
	11:00	0,341				1	1	
	12:00	0,334				1	1	
	13:00	0,336				1	1	
	14:00	0,310				1	1	
	15:00	0,282				1	1	
	16:00	0,292				1	1	
	17:00	0,319				1	1	1
	18:00	0,349				1	1	1
	19:00	0,372				1	1	1
	20:00	0,387		1		1	1	
	21:00	0,388		1		1	1	
	22:00	0,325				1	1	
	23:00	0,280				1	1	1

Η μονάδα G6 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2025	00:00	0,266				1		1
	01:00	0,249				1		1
	02:00	0,236			1	1		
	03:00	0,227			1	1		
	04:00	0,235			1	1		
	05:00	0,227			1	1		
	06:00	0,234			1	1		
	07:00	0,237			1	1		
	08:00	0,269			1	1		
	09:00	0,307				1	1	
	10:00	0,332				1	1	
	11:00	0,331				1	1	
	12:00	0,332				1	1	
	13:00	0,329				1	1	
	14:00	0,313				1	1	
	15:00	0,327				1	1	
	16:00	0,321				1	1	
	17:00	0,343		1		1		1
	18:00	0,397		1		1	1	
	19:00	0,415		1		1	1	
	20:00	0,399		1		1	1	
	21:00	0,383		1		1	1	
	22:00	0,336				1	1	
	23:00	0,299				1	1	

Η μονάδα G6 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 5 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 5 Αυγούστου 2025	00:00	0,299				1	1	
	01:00	0,272				1	1	
	02:00	0,252		1	1	1	1	
	03:00	0,240		1	1	1		
	04:00	0,259		1	1	1		
	05:00	0,251		1	1	1		
	06:00	0,246				1		1
	07:00	0,251				1		1
	08:00	0,288				1		1
	09:00	0,308				1		1
	10:00	0,338				1	1	
	11:00	0,339				1	1	
	12:00	0,356				1	1	
	13:00	0,348				1	1	
	14:00	0,318				1	1	
	15:00	0,303					1	1
	16:00	0,313					1	1
	17:00	0,343					1	1
	18:00	0,353				1	1	
	19:00	0,395		1		1	1	
	20:00	0,403		1		1	1	
	21:00	0,389		1		1	1	
	22:00	0,381		1		1	1	
	23:00	0,327		1		1	1	

Η μονάδα G6 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2025	00:00	0,299				1	1	
	01:00	0,271				1	1	
	02:00	0,259		1	1		1	
	03:00	0,244		1	1		1	
	04:00	0,260		1	1		1	
	05:00	0,257		1	1		1	
	06:00	0,257		1	1		1	
	07:00	0,261					1	1
	08:00	0,294					1	1
	09:00	0,323					1	1
	10:00	0,355					1	1
	11:00	0,349				1	1	
	12:00	0,358				1	1	
	13:00	0,338				1	1	
	14:00	0,325				1	1	
	15:00	0,327				1	1	
	16:00	0,324				1	1	
	17:00	0,354				1	1	
	18:00	0,371				1	1	
	19:00	0,397		1		1	1	
	20:00	0,438		1		1	1	
	21:00	0,423		1		1	1	
	22:00	0,374		1		1	1	
	23:00	0,345				1	1	

Η μονάδα G6 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης