

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Ρ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2025	00:00	0,266					1	1
	01:00	0,251					1	1
	02:00	0,240					1	1
	03:00	0,232					1	1
	04:00	0,226					1	1
	05:00	0,233					1	1
	06:00	0,229					1	1
	07:00	0,241					1	1
	08:00	0,257					1	1
	09:00	0,287					1	1
	10:00	0,312					1	1
	11:00	0,327					1	1
	12:00	0,323					1	1
	13:00	0,316					1	1
	14:00	0,304					1	1
	15:00	0,299					1	1
	16:00	0,303					1	1
	17:00	0,326					1	1
	18:00	0,347					1	1
	19:00	0,380		1			1	1
	20:00	0,388		1			1	1
	21:00	0,378		1			1	1
	22:00	0,349					1	1
	23:00	0,309					1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Σάββατο, 23 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 23 Αυγούστου 2025	00:00	0,265					1	1
	01:00	0,252					1	1
	02:00	0,245					1	1
	03:00	0,241					1	1
	04:00	0,237					1	1
	05:00	0,238					1	1
	06:00	0,236					1	1
	07:00	0,245					1	1
	08:00	0,259					1	1
	09:00	0,283					1	1
	10:00	0,303					1	1
	11:00	0,313					1	1
	12:00	0,314					1	1
	13:00	0,311					1	1
	14:00	0,304					1	1
	15:00	0,298					1	1
	16:00	0,291					1	1
	17:00	0,306					1	1
	18:00	0,320					1	1
	19:00	0,340					1	1
	20:00	0,328					1	1
	21:00	0,307					1	1
	22:00	0,289					1	1
	23:00	0,256					1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Κυριακή, 24 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 24 Αυγούστου 2025	00:00	0,232					1	1
	01:00	0,222					1	1
	02:00	0,216					1	1
	03:00	0,212					1	1
	04:00	0,209					1	1
	05:00	0,209					1	1
	06:00	0,208					1	1
	07:00	0,217					1	1
	08:00	0,233					1	1
	09:00	0,259					1	1
	10:00	0,280					1	1
	11:00	0,291					1	1
	12:00	0,293					1	1
	13:00	0,291					1	1
	14:00	0,284					1	1
	15:00	0,275					1	1
	16:00	0,268					1	1
	17:00	0,277					1	1
	18:00	0,284					1	1
	19:00	0,295					1	1
	20:00	0,281					1	1
	21:00	0,264					1	1
	22:00	0,249					1	1
	23:00	0,223					1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2025	00:00	0,227		1			1	
	01:00	0,213		1			1	
	02:00	0,205		1			1	
	03:00	0,203		1			1	
	04:00	0,200		1			1	
	05:00	0,198		1			1	
	06:00	0,197		1			1	
	07:00	0,203		1			1	
	08:00	0,220		1			1	
	09:00	0,248					1	1
	10:00	0,267					1	1
	11:00	0,278					1	1
	12:00	0,285					1	1
	13:00	0,283					1	1
	14:00	0,279					1	1
	15:00	0,268					1	1
	16:00	0,267					1	1
	17:00	0,272					1	1
	18:00	0,277					1	1
	19:00	0,286					1	1
	20:00	0,275					1	1
	21:00	0,258					1	1
	22:00	0,244					1	1
	23:00	0,222					1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τρίτη, 26 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 26 Αυγούστου 2025	00:00	0,223		1			1	
	01:00	0,207		1			1	
	02:00	0,198		1			1	
	03:00	0,197		1			1	
	04:00	0,193		1			1	
	05:00	0,189		1			1	
	06:00	0,188		1			1	
	07:00	0,193		1			1	
	08:00	0,210		1			1	
	09:00	0,238					1	1
	10:00	0,259					1	1
	11:00	0,268					1	1
	12:00	0,281					1	1
	13:00	0,281					1	1
	14:00	0,276					1	1
	15:00	0,262					1	1
	16:00	0,260					1	1
	17:00	0,261					1	1
	18:00	0,262					1	1
	19:00	0,269					1	1
	20:00	0,259					1	1
	21:00	0,245					1	1
	22:00	0,230					1	1
	23:00	0,211					1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2025	00:00	0,227		1			1	
	01:00	0,211		1			1	
	02:00	0,202		1			1	
	03:00	0,200		1			1	
	04:00	0,195		1			1	
	05:00	0,192		1			1	
	06:00	0,190		1			1	
	07:00	0,193		1			1	
	08:00	0,209		1			1	
	09:00	0,237					1	1
	10:00	0,258					1	1
	11:00	0,268					1	1
	12:00	0,278					1	1
	13:00	0,277					1	1
	14:00	0,271					1	1
	15:00	0,260					1	1
	16:00	0,257					1	1
	17:00	0,256					1	1
	18:00	0,254					1	1
	19:00	0,257					1	1
	20:00	0,247					1	1
	21:00	0,235					1	1
	22:00	0,224					1	1
	23:00	0,207					1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Ρ Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2025	00:00	0,242		1			1	
	01:00	0,228		1			1	
	02:00	0,219		1			1	
	03:00	0,214		1			1	
	04:00	0,208		1			1	
	05:00	0,205		1			1	
	06:00	0,201		1			1	
	07:00	0,203		1			1	
	08:00	0,215		1			1	
	09:00	0,240					1	1
	10:00	0,259					1	1
	11:00	0,269					1	1
	12:00	0,277					1	1
	13:00	0,276					1	1
	14:00	0,270					1	1
	15:00	0,261					1	1
	16:00	0,255					1	1
	17:00	0,252					1	1
	18:00	0,248					1	1
	19:00	0,249					1	1
	20:00	0,240					1	1
	21:00	0,232					1	1
	22:00	0,223					1	1
	23:00	0,206					1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης