

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ Ο Υ Σ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	117		1				1	
	01:00	111		1				1	
	02:00	107		1				1	
	03:00	106		1				1	
	04:00	106		1				1	
	05:00	107		1				1	
	06:00	108		1				1	
	07:00	109		1				1	
	08:00	104		1				1	
	09:00	106		1				1	
	10:00	121		1				1	
	11:00	122		1				1	
	12:00	124		1				1	
	13:00	125		1				1	
	14:00	125		1				1	
	15:00	125		1				1	
	16:00	126		1				1	
	17:00	126		1				1	
	18:00	128		1				1	
	19:00	136		1				1	
	20:00	144		1				1	
	21:00	140		1				1	
	22:00	141		1				1	
	23:00	137		1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	119		1				1	
	01:00	113		1				1	
	02:00	109		1				1	
	03:00	108		1				1	
	04:00	108		1				1	
	05:00	107		1				1	
	06:00	108		1				1	
	07:00	110		1				1	
	08:00	113		1				1	
	09:00	117		1				1	
	10:00	124		1				1	
	11:00	126		1				1	
	12:00	128		1				1	
	13:00	129		1				1	
	14:00	129		1				1	
	15:00	129		1				1	
	16:00	130		1				1	
	17:00	129		1				1	
	18:00	131		1				1	
	19:00	137		1				1	
	20:00	144		1				1	
	21:00	141		1				1	
	22:00	143		1				1	
	23:00	140		1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	122		1				1	
	01:00	115		1				1	
	02:00	111		1				1	
	03:00	109		1				1	
	04:00	109		1				1	
	05:00	109		1				1	
	06:00	110		1				1	
	07:00	112		1				1	
	08:00	115		1				1	
	09:00	119		1				1	
	10:00	124		1				1	
	11:00	128		1				1	
	12:00	130		1				1	
	13:00	132		1				1	
	14:00	133		1				1	
	15:00	133		1				1	
	16:00	134		1				1	
	17:00	134		1				1	
	18:00	134		1				1	
	19:00	138		1				1	
	20:00	145		1				1	
	21:00	144		1				1	
	22:00	145		1				1	
	23:00	143		1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ Ο Υ Σ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	123		1				1	
	01:00	117		1				1	
	02:00	113		1				1	
	03:00	111		1				1	
	04:00	110		1				1	
	05:00	111		1				1	
	06:00	112		1				1	
	07:00	113		1				1	
	08:00	116		1				1	
	09:00	120		1				1	
	10:00	125		1				1	
	11:00	128		1				1	
	12:00	131		1				1	
	13:00	133		1				1	
	14:00	135		1				1	
	15:00	135		1				1	
	16:00	135		1				1	
	17:00	137		1				1	
	18:00	137		1				1	
	19:00	140		1				1	
	20:00	146		1				1	
	21:00	145		1				1	
	22:00	145		1				1	
	23:00	143		1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ Ο Υ Σ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	127		1				1	
	01:00	120		1				1	
	02:00	115		1				1	
	03:00	113		1				1	
	04:00	112		1				1	
	05:00	113		1				1	
	06:00	114		1				1	
	07:00	115		1				1	
	08:00	119		1				1	
	09:00	121		1				1	
	10:00	124		1				1	
	11:00	128		1				1	
	12:00	130		1				1	
	13:00	132		1				1	
	14:00	132		1				1	
	15:00	131		1				1	
	16:00	130		1				1	
	17:00	130		1				1	
	18:00	133		1				1	
	19:00	137		1				1	
	20:00	143		1				1	
	21:00	142		1				1	
	22:00	142		1				1	
	23:00	142		1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ Ο Υ Σ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	125		1				1	
	01:00	118		1				1	
	02:00	113		1				1	
	03:00	110		1				1	
	04:00	110		1				1	
	05:00	110		1				1	
	06:00	112		1				1	
	07:00	112		1				1	
	08:00	115		1				1	
	09:00	118		1				1	
	10:00	123		1				1	
	11:00	126		1				1	
	12:00	127		1				1	
	13:00	131		1				1	
	14:00	131		1				1	
	15:00	130		1				1	
	16:00	131		1				1	
	17:00	131		1				1	
	18:00	133		1				1	
	19:00	138		1				1	
	20:00	142		1				1	
	21:00	142		1				1	
	22:00	143		1				1	
	23:00	143		1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ε Ρ Ε Ι Κ Ο Υ Σ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2025	00:00	125		1				1	
	01:00	117		1				1	
	02:00	112		1				1	
	03:00	109		1				1	
	04:00	108		1				1	
	05:00	108		1				1	
	06:00	110		1				1	
	07:00	111		1				1	
	08:00	114		1				1	
	09:00	118		1				1	
	10:00	122		1				1	
	11:00	126		1				1	
	12:00	128		1				1	
	13:00	130		1				1	
	14:00	131		1				1	
	15:00	132		1				1	
	16:00	133		1				1	
	17:00	133		1				1	
	18:00	134		1				1	
	19:00	138		1				1	
	20:00	142		1				1	
	21:00	143		1				1	
	22:00	144		1				1	
	23:00	144		1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης