

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2025	00:00	0,436		1				1		
	01:00	0,427		1				1		
	02:00	0,413		1				1		
	03:00	0,397		1				1		
	04:00	0,399		1				1		
	05:00	0,402		1				1		
	06:00	0,428		1				1		
	07:00	0,455		1				1		
	08:00	0,491		1				1		
	09:00	0,517		1				1		
	10:00	0,552		1				1		1
	11:00	0,558		1				1		1
	12:00	0,577		1				1		1
	13:00	0,626		1				1		1
	14:00	0,613		1				1		1
	15:00	0,579		1				1		1
	16:00	0,546		1				1		1
	17:00	0,534		1				1		1
	18:00	0,575		1				1		1
	19:00	0,610		1				1		1
	20:00	0,569		1				1		1
	21:00	0,564		1				1		1
	22:00	0,502		1				1		1
	23:00	0,457		1				1		1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2025	00:00	0,432		1				1		1
	01:00	0,424		1				1		1
	02:00	0,411		1				1		
	03:00	0,405		1				1		
	04:00	0,397		1				1		
	05:00	0,407		1				1		
	06:00	0,429		1				1		
	07:00	0,434		1				1		
	08:00	0,478		1				1		
	09:00	0,500		1				1		
	10:00	0,527		1		1		1		
	11:00	0,551		1		1		1		
	12:00	0,545		1		1		1		
	13:00	0,568		1		1		1		
	14:00	0,593		1		1		1		
	15:00	0,552		1		1		1		
	16:00	0,528		1		1		1		
	17:00	0,536		1		1		1		
	18:00	0,531		1		1		1		
	19:00	0,580		1		1		1		
	20:00	0,550		1		1		1		
	21:00	0,527		1		1		1		
	22:00	0,499		1		1		1		
	23:00	0,439		1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Η α ρ χ ή	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερ ιαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2025	00:00	0,362		1		1				
	01:00	0,315		1		1				
	02:00	0,340		1		1				
	03:00	0,409		1		1				
	04:00	0,399		1		1				
	05:00	0,399		1		1				
	06:00	0,410		1		1				
	07:00	0,432		1		1				
	08:00	0,490		1		1			1	
	09:00	0,554		1		1			1	
	10:00	0,598		1		1			1	
	11:00	0,620		1		1			1	
	12:00	0,640		1		1			1	
	13:00	0,647		1		1			1	
	14:00	0,649		1		1			1	
	15:00	0,610		1		1			1	
	16:00	0,571		1		1			1	
	17:00	0,594		1		1			1	
	18:00	0,632		1		1			1	
	19:00	0,691		1		1			1	
	20:00	0,655		1		1			1	
	21:00	0,633		1		1			1	
	22:00	0,593		1		1			1	
	23:00	0,544		1		1			1	

Στο διάστημα 00:28 – 00:34 σημειώθηκε γενική διακοπή λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Α Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2025	00:00	0,490		1					1	
	01:00	0,471		1					1	
	02:00	0,449		1					1	
	03:00	0,453		1					1	
	04:00	0,431		1					1	
	05:00	0,424		1					1	
	06:00	0,433		1					1	
	07:00	0,452		1					1	
	08:00	0,503		1					1	
	09:00	0,552		1		1			1	
	10:00	0,517		1		1			1	
	11:00	0,544		1		1			1	
	12:00	0,618		1		1			1	
	13:00	0,636		1		1			1	
	14:00	0,644		1		1			1	
	15:00	0,607		1		1			1	
	16:00	0,575		1		1			1	
	17:00	0,597		1		1			1	
	18:00	0,622		1		1			1	
	19:00	0,660		1		1			1	
	20:00	0,638		1		1			1	
	21:00	0,605		1		1			1	
	22:00	0,567		1		1			1	
	23:00	0,532		1		1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
α ρ χ ή	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2025	00:00	0,507		1					1	
	01:00	0,475		1					1	
	02:00	0,472		1					1	
	03:00	0,458		1					1	
	04:00	0,458		1					1	
	05:00	0,465		1					1	
	06:00	0,425		1					1	
	07:00	0,412		1					1	
	08:00	0,457		1					1	
	09:00	0,482		1					1	
	10:00	0,486		1					1	
	11:00	0,504		1					1	
	12:00	0,512		1					1	
	13:00	0,527		1		1			1	
	14:00	0,519		1		1			1	
	15:00	0,483		1		1			1	
	16:00	0,445		1		1			1	
	17:00	0,437		1					1	
	18:00	0,486		1					1	
	19:00	0,531		1					1	
	20:00	0,522		1					1	
	21:00	0,484		1					1	
	22:00	0,452		1					1	
	23:00	0,412		1					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2025	00:00	0,381		1					1	
	01:00	0,359		1					1	
	02:00	0,362		1					1	
	03:00	0,355		1					1	
	04:00	0,352		1					1	
	05:00	0,392		1					1	
	06:00	0,461	1						1	
	07:00	0,442	1						1	
	08:00	0,499	1					1	1	
	09:00	0,510	1					1	1	
	10:00	0,519	1					1	1	
	11:00	0,545	1					1	1	
	12:00	0,549	1					1	1	
	13:00	0,569	1					1	1	
	14:00	0,559	1					1	1	
	15:00	0,511	1						1	
	16:00	0,395	1						1	
	17:00	0,398	1					1		
	18:00	0,469	1			1		1		
	19:00	0,566	1			1		1		
	20:00	0,529	1			1		1		
	21:00	0,507	1			1		1		
	22:00	0,462	1			1		1		
	23:00	0,421	1					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
α ρ χ ή	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θερμικό Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2025	00:00	0,387	1					1		
	01:00	0,379	1					1		
	02:00	0,375	1					1		
	03:00	0,360	1			1				
	04:00	0,365	1			1				
	05:00	0,367	1			1				
	06:00	0,415	1			1				
	07:00	0,426	1			1				
	08:00	0,485	1			1		1		
	09:00	0,503	1			1		1		
	10:00	0,504	1			1		1		
	11:00	0,509	1			1		1		
	12:00	0,544	1			1		1		
	13:00	0,576	1			1		1		
	14:00	0,567	1			1		1		
	15:00	0,537	1			1		1		
	16:00	0,431	1			1				
	17:00	0,440	1			1				
	18:00	0,568	1			1		1		
	19:00	0,627	1			1		1		
	20:00	0,573	1			1		1		
	21:00	0,549	1			1		1		
	22:00	0,513	1			1		1		
	23:00	0,490	1			1		1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης