

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,320	0,320	0,320	0,250	0,180	0,220	0,220	0,400	0,650
Α	Ρ	Ρ	Ε	Ε	Ε	Ε	Ε	Ε	Ε	Ε	Ε
Χρονική στιγμή		Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ
Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	0,736	1	1		1			1		
	01:00	0,763	1	1					1		
	02:00	0,740	1	1					1		
	03:00	0,702	1	1					1		
	04:00	0,687	1	1					1		
	05:00	0,692	1	1					1		
	06:00	0,725	1	1					1		
	07:00	0,735	1	1					1		
	08:00	0,811	1			1			1		1
	09:00	0,820	1			1			1		1
	10:00	0,826	1			1			1		1
	11:00	0,828	1			1			1		1
	12:00	0,839	1			1			1		1
	13:00	0,851	1			1			1		1
	14:00	0,924	1	1		1					1
	15:00	0,925	1	1		1					1
	16:00	0,919	1	1		1					1
	17:00	0,926	1	1		1					1
	18:00	0,844	1	1		1					1
	19:00	0,823	1	1							1
	20:00	0,830	1	1							1
	21:00	0,791	1	1							1
	22:00	0,780	1	1							1
	23:00	0,788	1	1							1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,320	0,320	0,320	0,250	0,180	0,220	0,220	0,400	0,650
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ
Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	0,877	1	1		1					1
	01:00	0,745	1	1		1					
	02:00	0,724	1	1		1					
	03:00	0,686	1	1		1					
	04:00	0,684	1	1		1					
	05:00	0,686	1	1		1					
	06:00	0,689	1	1		1					
	07:00	0,693	1	1		1					
	08:00	0,725	1	1							1
	09:00	0,798	1	1							1
	10:00	0,804	1	1							1
	11:00	0,813	1	1							1
	12:00	0,771	1	1							1
	13:00	0,785	1	1							1
	14:00	0,799	1	1							1
	15:00	0,785	1	1							1
	16:00	0,823	1	1							1
	17:00	0,826	1	1							1
	18:00	0,850	1	1							1
	19:00	0,838	1	1							1
	20:00	0,825	1	1							1
	21:00	0,814	1	1							1
	22:00	0,804	1	1							1
	23:00	0,772	1	1							1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,320	0,320	0,320	0,250	0,180	0,220	0,220	0,400	0,650	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ
Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	0,792	1			1		1		1	1
	01:00	0,698	1			1		1		1	
	02:00	0,664	1			1		1		1	
	03:00	0,649	1			1		1		1	
	04:00	0,642	1			1				1	
	05:00	0,628	1			1				1	
	06:00	0,625	1			1				1	
	07:00	0,645	1			1				1	
	08:00	0,737	1	1							1
	09:00	0,807	1	1							1
	10:00	0,800	1	1							1
	11:00	0,829	1	1							1
	12:00	0,831	1	1							1
	13:00	0,799	1	1							1
	14:00	0,796	1	1							1
	15:00	0,818	1	1							1
	16:00	0,812	1	1							1
	17:00	0,828	1	1							1
	18:00	0,831	1	1							1
	19:00	0,835	1	1							1
	20:00	0,805	1	1							1
	21:00	0,780	1	1							1
	22:00	0,779	1	1							1
	23:00	0,799	1	1							1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,320	0,320	0,320	0,250	0,180	0,220	0,220	0,400	0,650
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ
Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	0,799	1			1		1		1	1
	01:00	0,666	1			1		1		1	
	02:00	0,647	1			1				1	
	03:00	0,611	1			1				1	
	04:00	0,613	1			1				1	
	05:00	0,612	1			1				1	
	06:00	0,612	1			1				1	
	07:00	0,627	1			1				1	
	08:00	0,749	1	1							1
	09:00	0,769	1	1							1
	10:00	0,774	1	1							1
	11:00	0,784	1	1							1
	12:00	0,784	1	1							1
	13:00	0,867	1	1		1					1
	14:00	0,870	1	1		1					1
	15:00	0,860	1	1		1					1
	16:00	0,865	1	1		1					1
	17:00	0,854	1	1		1					1
	18:00	0,762	1	1							1
	19:00	0,791	1	1							1
	20:00	0,752	1	1							1
	21:00	0,728	1	1							1
	22:00	0,722	1	1							1
	23:00	0,718	1	1							1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,320	0,320	0,320	0,250	0,180	0,220	0,220	0,400	0,650
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ
Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	0,762		1		1				1	1
	01:00	0,667		1		1				1	
	02:00	0,650		1		1				1	
	03:00	0,623		1		1				1	
	04:00	0,616		1		1				1	
	05:00	0,614		1		1				1	
	06:00	0,638		1		1				1	
	07:00	0,642		1		1			1		
	08:00	0,649		1		1			1		1
	09:00	0,702		1		1			1		1
	10:00	0,721		1		1			1		1
	11:00	0,772		1		1			1		1
	12:00	0,798		1		1			1		1
	13:00	0,796		1		1			1		1
	14:00	0,806		1		1			1		1
	15:00	0,795		1		1			1		1
	16:00	0,768		1		1			1		1
	17:00	0,775		1		1			1		1
	18:00	0,759		1		1			1		1
	19:00	0,776		1		1			1		1
	20:00	0,780		1		1			1		1
	21:00	0,748		1		1			1		1
	22:00	0,752		1		1			1		1
	23:00	0,724		1					1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,320	0,320	0,320	0,250	0,180	0,220	0,220	0,400	0,650
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερ ιαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ
Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	0,711		1		1		1			1
	01:00	0,562		1		1		1			
	02:00	0,536		1		1		1			
	03:00	0,526		1		1		1			
	04:00	0,515		1		1		1			
	05:00	0,520		1		1		1			
	06:00	0,542		1		1		1			
	07:00	0,573		1		1		1			
	08:00	0,570		1				1			1
	09:00	0,661		1				1			1
	10:00	0,695		1				1			1
	11:00	0,688		1				1			1
	12:00	0,683		1				1			1
	13:00	0,701		1				1			1
	14:00	0,678		1				1			1
	15:00	0,667		1				1			1
	16:00	0,629		1				1			1
	17:00	0,681		1				1			1
	18:00	0,658		1				1			1
	19:00	0,667		1				1			1
	20:00	0,670		1				1			1
	21:00	0,652		1				1			1
	22:00	0,633		1				1			1
	23:00	0,579		1				1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,320	0,320	0,320	0,250	0,180	0,220	0,220	0,400	0,650
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ
Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	0,564		1		1		1			
	01:00	0,570		1		1		1			
	02:00	0,559		1		1		1			
	03:00	0,537		1		1		1			
	04:00	0,531		1		1		1			
	05:00	0,526		1		1		1			
	06:00	0,528		1		1		1			
	07:00	0,568		1		1		1			
	08:00	0,631		1				1			1
	09:00	0,632		1				1			1
	10:00	0,685		1				1			1
	11:00	0,649		1				1			1
	12:00	0,643		1				1			1
	13:00	0,634		1				1			1
	14:00	0,631		1				1			1
	15:00	0,600		1				1			1
	16:00	0,567		1				1			1
	17:00	0,588		1				1			1
	18:00	0,597		1				1			1
	19:00	0,672		1				1			1
	20:00	0,644		1				1			1
	21:00	0,586		1				1			1
	22:00	0,632		1				1			1
	23:00	0,613		1				1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης