

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2025	00:00	0,361	1					1		
	01:00	0,349	1					1		
	02:00	0,343	1					1		
	03:00	0,337	1					1		
	04:00	0,341	1					1		
	05:00	0,342	1					1		
	06:00	0,385	1					1		
	07:00	0,379	1					1		
	08:00	0,410	1					1		
	09:00	0,445	1					1		
	10:00	0,438	1					1		
	11:00	0,441	1					1		
	12:00	0,457	1					1		
	13:00	0,461	1					1		
	14:00	0,457	1					1		
	15:00	0,447	1					1		
	16:00	0,430	1					1		
	17:00	0,456	1					1		
	18:00	0,512	1					1		
	19:00	0,509	1					1		
	20:00	0,474	1					1		
	21:00	0,444	1					1		
	22:00	0,419	1					1		
	23:00	0,393	1					1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Α Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2025	00:00	0,365	1					1		
	01:00	0,353	1					1		
	02:00	0,344	1					1		
	03:00	0,337	1					1		
	04:00	0,334	1					1		
	05:00	0,344	1					1		
	06:00	0,375	1					1		
	07:00	0,364	1					1		
	08:00	0,398	1					1		
	09:00	0,424	1					1		
	10:00	0,429	1					1		
	11:00	0,421	1					1		
	12:00	0,421	1					1		
	13:00	0,429	1					1		
	14:00	0,439	1					1		
	15:00	0,433	1					1		
	16:00	0,429	1					1		
	17:00	0,437	1					1		
	18:00	0,459	1					1		
	19:00	0,486		1		1		1		
	20:00	0,472		1		1		1		
	21:00	0,443		1		1				
	22:00	0,411		1		1				
	23:00	0,373		1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2025	00:00	0,352		1		1				
	01:00	0,344		1		1				
	02:00	0,339		1		1				
	03:00	0,334		1		1				
	04:00	0,334		1		1				
	05:00	0,341		1		1				
	06:00	0,352		1		1				
	07:00	0,347		1		1				
	08:00	0,397		1		1				
	09:00	0,432		1		1				
	10:00	0,443		1		1				
	11:00	0,432		1		1				
	12:00	0,440		1		1				
	13:00	0,461		1		1				
	14:00	0,445		1		1				
	15:00	0,419		1		1				
	16:00	0,435		1		1				
	17:00	0,423		1		1				
	18:00	0,491		1		1				
	19:00	0,501		1		1		1		
	20:00	0,462		1		1		1		
	21:00	0,431		1		1		1		
	22:00	0,403		1		1		1		
	23:00	0,374		1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2025	00:00	0,341		1		1				
	01:00	0,340		1		1				
	02:00	0,327		1		1				
	03:00	0,321		1		1				
	04:00	0,313		1		1				
	05:00	0,333		1		1				
	06:00	0,329		1		1				
	07:00	0,354		1		1				
	08:00	0,377		1		1				
	09:00	0,417		1		1				
	10:00	0,429		1		1				
	11:00	0,426		1		1				
	12:00	0,419		1		1				
	13:00	0,418		1		1				
	14:00	0,431		1		1				
	15:00	0,394		1		1				
	16:00	0,405		1		1				
	17:00	0,423		1		1				
	18:00	0,481		1		1				
	19:00	0,468		1		1				
	20:00	0,449		1		1				
	21:00	0,428		1		1				
	22:00	0,379		1		1				
	23:00	0,355		1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Α Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2025	00:00	0,344		1		1				
	01:00	0,328		1		1				
	02:00	0,332		1		1				
	03:00	0,327		1		1				
	04:00	0,333		1		1				
	05:00	0,342		1		1				
	06:00	0,350		1					1	
	07:00	0,366		1					1	
	08:00	0,414		1					1	
	09:00	0,403		1					1	
	10:00	0,420		1					1	
	11:00	0,418		1					1	
	12:00	0,435		1					1	
	13:00	0,461		1					1	
	14:00	0,435		1					1	
	15:00	0,432		1					1	
	16:00	0,434		1					1	
	17:00	0,460		1					1	
	18:00	0,479		1					1	
	19:00	0,474		1					1	
	20:00	0,442		1					1	
	21:00	0,427		1					1	
	22:00	0,391		1					1	
	23:00	0,371		1					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Α Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2025	00:00	0,348		1					1	
	01:00	0,338		1					1	
	02:00	0,331		1					1	
	03:00	0,330		1					1	
	04:00	0,324		1					1	
	05:00	0,335		1					1	
	06:00	0,323		1					1	
	07:00	0,369		1					1	
	08:00	0,417		1					1	
	09:00	0,452		1					1	
	10:00	0,427		1					1	
	11:00	0,436		1					1	
	12:00	0,438		1					1	
	13:00	0,454		1					1	
	14:00	0,455		1					1	
	15:00	0,417		1					1	
	16:00	0,415		1					1	
	17:00	0,479		1					1	
	18:00	0,444		1					1	
	19:00	0,474		1					1	
	20:00	0,446		1					1	
	21:00	0,420		1					1	
	22:00	0,377		1					1	
	23:00	0,359		1					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
α ρ χ ή	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2025	00:00	0,340		1					1	
	01:00	0,329		1					1	
	02:00	0,321		1					1	
	03:00	0,315		1					1	
	04:00	0,315		1					1	
	05:00	0,322		1					1	
	06:00	0,336		1					1	
	07:00	0,368		1					1	
	08:00	0,391		1					1	
	09:00	0,402		1					1	
	10:00	0,386		1					1	
	11:00	0,403		1					1	
	12:00	0,418		1					1	
	13:00	0,411		1					1	
	14:00	0,405		1					1	
	15:00	0,396		1					1	
	16:00	0,369		1					1	
	17:00	0,425		1					1	
	18:00	0,425		1					1	
	19:00	0,408		1					1	
	20:00	0,371		1					1	
	21:00	0,367		1					1	
	22:00	0,323		1					1	
	23:00	0,308		1					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης