

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	0,650
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΟ
Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	0,571		1		1		1			
	01:00	0,560		1		1		1			
	02:00	0,540		1		1		1			
	03:00	0,530		1		1		1			
	04:00	0,524		1		1		1			
	05:00	0,519		1		1		1			
	06:00	0,481		1		1		1			
	07:00	0,320	1			1		1			
	08:00	0,527	1			1		1			
	09:00	0,581	1			1		1			
	10:00	0,691	1					1			1
	11:00	0,647	1					1			1
	12:00	0,690	1					1			1
	13:00	0,645	1					1			1
	14:00	0,677	1					1			1
	15:00	0,615	1					1			1
	16:00	0,617	1					1			1
	17:00	0,596	1					1			1
	18:00	0,607	1					1			1
	19:00	0,648	1					1			1
	20:00	0,636	1					1			1
	21:00	0,604	1					1			1
	22:00	0,601	1					1			1
	23:00	0,580	1					1			1

Γενική διακοπή λόγω βλάβης της G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	0,650
Η Ρ Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερ. Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΟ
Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	0,515	1					1		1	
	01:00	0,527	1					1		1	
	02:00	0,522	1					1		1	
	03:00	0,513	1					1		1	
	04:00	0,493	1					1		1	
	05:00	0,486	1					1		1	
	06:00	0,509	1					1		1	
	07:00	0,503	1					1		1	
	08:00	0,587	1					1		1	
	09:00	0,634	1					1			1
	10:00	0,625	1					1			1
	11:00	0,609	1					1			1
	12:00	0,610	1					1			1
	13:00	0,593	1					1			1
	14:00	0,604	1					1			1
	15:00	0,586	1					1			1
	16:00	0,573	1					1			1
	17:00	0,585	1					1			1
	18:00	0,574	1					1			1
	19:00	0,614	1					1			1
	20:00	0,580	1					1			1
	21:00	0,582	1					1			1
	22:00	0,562	1					1			1
	23:00	0,566	1					1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	0,650	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΟ
Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	0,542	1			1		1		1	
	01:00	0,534	1			1			1		
	02:00	0,467	1			1			1		
	03:00	0,469	1			1			1		
	04:00	0,470	1			1			1		
	05:00	0,470	1			1			1		
	06:00	0,452	1			1			1		
	07:00	0,469	1			1			1		
	08:00	0,494	1			1			1		
	09:00	0,575	1						1		1
	10:00	0,608	1						1		1
	11:00	0,624	1						1		1
	12:00	0,608	1						1		1
	13:00	0,667	1			1			1		1
	14:00	0,699	1			1			1		1
	15:00	0,687	1			1			1		1
	16:00	0,655	1			1			1		1
	17:00	0,663	1			1			1		1
	18:00	0,668	1			1			1		1
	19:00	0,676	1			1			1		1
	20:00	0,664	1			1			1		1
	21:00	0,650	1			1			1		1
	22:00	0,657	1			1			1		1
	23:00	0,653	1			1			1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	0,650	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΟ
Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	0,571	1			1			1		
	01:00	0,555	1			1			1		
	02:00	0,536	1			1			1		
	03:00	0,518	1			1			1		
	04:00	0,498	1			1			1		
	05:00	0,492	1			1			1		
	06:00	0,485	1			1			1		
	07:00	0,473	1			1			1		
	08:00	0,466	1								1
	09:00	0,457	1								1
	10:00	0,477	1								1
	11:00	0,473	1								1
	12:00	0,491	1								1
	13:00	0,495	1								1
	14:00	0,496	1								1
	15:00	0,470	1								1
	16:00	0,495	1								1
	17:00	0,477	1								1
	18:00	0,526	1			1					1
	19:00	0,602	1			1					1
	20:00	0,586	1			1					1
	21:00	0,583	1			1					1
	22:00	0,587	1			1					1
	23:00	0,571	1			1					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	0,650	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΟ
Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	0,468	1			1		1			
	01:00	0,484	1			1		1			
	02:00	0,471	1			1		1			
	03:00	0,459	1			1		1			
	04:00	0,453	1			1		1			
	05:00	0,455	1			1		1			
	06:00	0,490	1					1			
	07:00	0,486	1					1			
	08:00	0,461	1								1
	09:00	0,461	1								1
	10:00	0,442	1								1
	11:00	0,452	1								1
	12:00	0,459	1								1
	13:00	0,494	1								1
	14:00	0,487	1								1
	15:00	0,457	1								1
	16:00	0,450	1								1
	17:00	0,453	1								1
	18:00	0,467	1								1
	19:00	0,564	1			1					1
	20:00	0,588	1			1					1
	21:00	0,575	1			1					1
	22:00	0,566	1			1					1
	23:00	0,553	1			1					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	0,650	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΟ
Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	0,442	1			1		1			
	01:00	0,451	1			1		1			
	02:00	0,444	1			1		1			
	03:00	0,442	1					1			
	04:00	0,430	1					1			
	05:00	0,436	1					1			
	06:00	0,449	1					1			
	07:00	0,469	1					1			
	08:00	0,491	1								1
	09:00	0,468	1								1
	10:00	0,458	1								1
	11:00	0,479	1								1
	12:00	0,462	1								1
	13:00	0,478	1								1
	14:00	0,484	1								1
	15:00	0,464	1								1
	16:00	0,437	1								1
	17:00	0,465	1								1
	18:00	0,451	1								1
	19:00	0,562	1					1			1
	20:00	0,567	1					1			1
	21:00	0,570	1					1			1
	22:00	0,560	1					1			1
	23:00	0,533	1					1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	0,650	
Α Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΟ
Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2025	00:00	0,422	1			1		1			
	01:00	0,429	1					1			
	02:00	0,427	1					1			
	03:00	0,412	1					1			
	04:00	0,408	1					1			
	05:00	0,410	1					1			
	06:00	0,450		1				1			
	07:00	0,450		1				1			
	08:00	0,499		1				1			
	09:00	0,527		1				1			
	10:00	0,543		1		1		1			
	11:00	0,557		1		1		1			
	12:00	0,566		1		1		1			
	13:00	0,605		1		1		1			
	14:00	0,600		1		1		1			
	15:00	0,578		1		1		1			
	16:00	0,555		1		1		1			
	17:00	0,536		1		1		1			
	18:00	0,538		1		1		1			
	19:00	0,601		1		1		1			
	20:00	0,569		1		1		1			
	21:00	0,539		1		1		1			
	22:00	0,509		1		1		1			
	23:00	0,453		1		1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης