

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,000	10,000	10,000	10,000	14,000	11,500	10,000	10,500	10,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
Α ν α μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	60,79	52,02	8,77	0,00	1	1	1	1	1									1	1	1	1
	01:00	58,21	48,21	9,99	0,00	1	1	1	1	1									1	1	1	1
	02:00	56,43	45,22	11,21	0,00		1	1	1	1									1	1	1	1
	03:00	54,98	43,36	11,63	0,00		1	1	1	1									1	1	1	1
	04:00	54,79	42,97	11,62	0,20		1	1	1	1									1	1	1	1
	05:00	55,94	43,63	11,90	0,40		1	1	1	1	1								1	1	1	1
	06:00	57,11	45,16	11,56	0,40		1	1	1	1	1								1	1	1	1
	07:00	61,41	50,69	10,32	0,40	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1
	08:00	68,13	58,89	8,84	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1
	09:00	73,00	64,02	8,58	0,40	1	1	1	1	1	1				1	1			1	1	1	1
	10:00	75,32	65,46	9,46	0,40	1	1	1	1	1	1				1	1			1	1	1	1
	11:00	76,30	65,38	10,51	0,40	1	1	1	1	1	1				1	1			1	1	1	1
	12:00	78,12	66,27	11,45	0,40	1	1	1	1	1	1				1	1			1	1	1	1
	13:00	79,60	66,99	12,21	0,40	1	1	1	1	1	1				1	1			1	1	1	1
	14:00	79,90	65,25	14,24	0,40	1	1	1	1	1	1				1	1			1	1	1	1
	15:00	80,81	64,75	15,66	0,40	1	1	1	1	1	1				1	1			1	1	1	1
	16:00	81,93	65,70	15,82	0,40	1	1	1	1	1	1				1	1			1	1	1	1
	17:00	83,97	67,76	15,82	0,40	1	1	1	1	1	1				1	1			1	1	1	1
	18:00	86,50	70,51	15,59	0,40	1	1	1	1	1	1				1	1			1	1	1	1
	19:00	86,10	70,20	15,49	0,40	1	1	1	1	1	1				1	1			1	1	1	1
	20:00	85,17	69,32	15,45	0,40	1	1	1	1	1	1				1	1			1	1	1	1
	21:00	81,64	66,30	14,94	0,40	1	1	1	1	1	1				1	1			1	1	1	1
	22:00	76,62	62,66	13,55	0,40	1	1	1	1	1	1				1	1			1	1	1	1
	23:00	72,33	59,26	12,67	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης