

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,000	10,000	10,000	10,000	14,000	11,500	10,000	10,500	10,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
Α Φ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	66,69	56,60	10,09	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1		1	
	01:00	64,04	55,28	8,76	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1		1	
	02:00	61,66	54,04	7,62	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1		1	
	03:00	59,83	54,40	5,43	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1		1	
	04:00	58,97	54,32	4,65	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1		1	
	05:00	58,61	53,43	5,18	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1		1	
	06:00	59,10	53,12	5,98	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1		1	
	07:00	64,46	59,26	5,20	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	
	08:00	71,11	66,95	4,17	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1	1	1	1	
	09:00	75,02	70,99	3,83	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1	1	1	1	
	10:00	76,84	72,91	3,74	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1	1	1	1	
	11:00	78,57	74,60	3,77	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1	1	1	1	
	12:00	80,48	76,21	4,06	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1	1	1	1	
	13:00	81,84	77,55	4,09	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1	1	1	1	
	14:00	81,30	76,30	4,80	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1	1	1	1	
	15:00	83,42	77,68	5,54	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1	1	1	
	16:00	84,82	79,78	4,83	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1	1	1	
	17:00	86,44	82,93	3,31	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1	1	1	
	18:00	88,05	85,74	2,11	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1	1	1	
	19:00	85,96	83,49	2,28	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1	1	1	
	20:00	84,45	81,75	2,50	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1	1	1	
	21:00	81,54	79,21	2,14	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1	1	1	
	22:00	76,86	74,92	1,94	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1	1	1	1	
	23:00	72,56	71,10	1,47	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης