

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 5 Αυγούστου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
Α ν α λ ο γ ι α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 5 Αυγούστου 2025	00:00	75,50	72,99	2,51	0,00	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1
	01:00	73,04	69,96	3,08	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1
	02:00	71,01	67,58	3,43	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1
	03:00	69,01	65,52	3,49	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1
	04:00	67,37	64,21	3,16	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1
	05:00	66,09	63,56	2,52	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1
	06:00	66,20	64,35	1,85	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1
	07:00	74,60	73,36	1,04	0,20	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1
	08:00	81,11	80,18	0,73	0,20	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1
	09:00	85,68	84,74	0,74	0,20	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1
	10:00	88,27	87,39	0,69	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1
	11:00	89,93	88,94	0,80	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1
	12:00	91,29	89,80	1,28	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1
	13:00	92,96	90,39	2,37	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1
	14:00	93,95	90,73	3,02	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1
	15:00	94,55	91,17	3,17	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1
	16:00	95,98	93,03	2,75	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1
	17:00	98,29	95,60	2,49	0,20	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1
	18:00	100,40	98,14	2,06	0,20	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1
	19:00	100,05	98,08	1,77	0,20	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1
	20:00	95,54	93,40	1,94	0,20	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1
	21:00	92,90	90,71	1,99	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1
	22:00	89,09	86,99	2,10	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1
	23:00	85,34	83,75	1,59	0,00	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης