

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,000	10,000	10,000	10,000	14,000	11,500	10,000	10,500	10,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
Α ν α μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	68,21	66,76	1,44	0,00	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1
	01:00	65,30	63,72	1,58	0,00	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1
	02:00	62,38	61,06	1,32	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1
	03:00	59,87	59,07	0,80	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1
	04:00	57,75	57,46	0,29	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1
	05:00	56,69	56,65	0,04	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1
	06:00	56,63	56,60	0,03	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1
	07:00	61,50	61,40	0,11	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1
	08:00	68,04	67,93	0,11	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1	1	1
	09:00	72,79	72,23	0,36	0,20	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1
	10:00	74,08	72,85	1,02	0,20	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1
	11:00	74,92	73,02	1,70	0,20	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1
	12:00	75,63	71,53	3,69	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1
	13:00	77,72	71,78	5,55	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1
	14:00	79,07	70,99	7,68	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1
	15:00	80,27	71,15	8,72	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1
	16:00	81,96	72,17	9,38	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1
	17:00	84,61	74,50	9,71	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1
	18:00	86,89	77,41	9,08	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1
	19:00	85,46	75,53	9,53	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1
	20:00	84,78	74,21	10,16	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1
	21:00	81,43	70,59	10,44	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1
	22:00	76,21	65,95	10,26	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1	1	1
	23:00	71,57	62,58	8,99	0,00	1	1	1	1	1	1			1					1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης