

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 30 Αυγούστου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,000	10,000	10,000	10,000	14,000	11,500	10,000	10,500	10,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
Α ν α λ ο γ ι α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 30 Αυγούστου 2025	00:00	67,34	66,80	0,54	0,00	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1
	01:00	65,06	64,46	0,60	0,00	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1
	02:00	62,74	61,98	0,76	0,00	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1
	03:00	60,55	59,75	0,81	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1
	04:00	58,68	57,83	0,85	0,00		1	1	1	1	1								1	1	1	1
	05:00	57,53	56,47	1,05	0,00		1	1	1	1	1								1	1	1	1
	06:00	57,04	55,56	1,48	0,00		1	1	1	1	1								1	1	1	1
	07:00	62,35	61,01	1,33	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1
	08:00	68,27	67,42	0,85	0,00	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1
	09:00	71,44	71,16	0,29	0,00	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1
	10:00	73,60	73,41	0,19	0,00	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1
	11:00	75,38	74,76	0,22	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1
	12:00	75,14	74,30	0,45	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1
	13:00	76,34	74,65	1,29	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1
	14:00	77,66	76,01	1,65	0,00	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1
	15:00	79,40	77,65	1,75	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1
	16:00	81,46	79,52	1,94	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1
	17:00	83,46	81,74	1,72	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1
	18:00	85,02	83,98	1,05	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1
	19:00	82,75	81,78	0,97	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1
	20:00	79,62	78,85	0,78	0,00	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1
	21:00	77,95	77,34	0,61	0,00	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1
	22:00	75,17	74,55	0,62	0,00	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1
	23:00	72,28	71,86	0,42	0,00	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης