

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα																	Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250								
ΤΕ (MW)			5,360	5,452	5,452	5,452	8,250	8,250	5,000	5,000	5,000	6,600	0,640	0,922	0,922	2,900	2,900	2,900	4,125								
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω								ΑΣΠ Καλύμνου						Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ Κω (% επί της αποδιδόμενης)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ Καλύμνου (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)			
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3						G4	G5	G6
Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2025	00:00	44,48	40,15	4,33	0,00		1	1	1	1	1								1				22,35	8,73	63%	75%	4.692
	01:00	41,44	36,12	5,32	0,00		1	1	1		1								1				12,88	13,94	74%	75%	4.216
	02:00	39,32	33,26	6,06	0,00		1	1	1		1								1				15,74	11,81	67%	75%	3.885
	03:00	38,09	32,03	6,06	0,00		1	1	1		1								1				16,97	10,58	64%	75%	3.743
	04:00	38,12	32,98	5,14	0,00		1	1	1		1								1				16,02	10,61	66%	75%	3.853
	05:00	39,68	36,05	3,63	0,00		1	1	1		1								1				12,95	12,17	73%	75%	4.209
	06:00	43,42	41,68	1,75	0,00		1	1	1	1	1								1				20,82	7,67	66%	75%	5.475
	07:00	49,05	48,55	0,50	0,00	1	1	1	1	1	1								1				21,45	7,93	69%	75%	6.155
	08:00	52,23	52,14	0,09	0,00	1	1	1	1	1	1								1		1	26,11	6,99	65%	75%	6.570	
	09:00	54,05	54,01	0,04	0,00	1	1	1	1	1	1								1			24,24	8,81	68%	75%	6.329	
	10:00	53,88	53,63	0,05	0,20	1	1	1	1	1	1								1		1	24,62	8,64	67%	75%	6.281	
	11:00	53,26	53,02	0,04	0,20	1	1	1	1	1	1								1			25,23	8,02	66%	75%	6.204	
	12:00	52,53	52,31	0,02	0,20	1	1	1	1	1	1								1		1	25,94	7,29	65%	75%	6.116	
	13:00	51,83	51,60	0,03	0,20	1	1	1	1	1	1								1		1	26,65	6,59	64%	75%	6.026	
	14:00	51,98	51,70	0,07	0,20	1	1	1	1	1	1								1		1	26,55	6,73	64%	75%	6.039	
	15:00	52,01	51,50	0,32	0,20	1	1	1	1	1	1								1		1	26,75	6,77	64%	75%	6.013	
	16:00	52,48	51,44	1,04	0,00	1	1	1	1	1	1								1			26,81	7,24	64%	75%	6.005	
	17:00	55,74	54,47	1,27	0,00	1	1	1	1	1	1								1		1	23,78	10,50	68%	75%	6.387	
	18:00	60,31	58,91	1,40	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1	1	24,84	12,17	69%	75%	7.550	
	19:00	63,54	62,72	0,82	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1	1	21,03	15,40	75%	75%	8.106	
	20:00	62,46	61,27	1,19	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1	1	22,48	14,32	73%	75%	7.890	
	21:00	57,60	56,39	1,21	0,00	1	1	1	1	1	1								1		1	21,86	12,36	71%	75%	6.630	
	22:00	51,05	50,00	1,05	0,00	1	1	1	1	1	1								1			20,00	9,93	71%	75%	5.911	
	23:00	45,73	44,65	1,08	0,00		1	1	1	1	1								1			17,85	9,97	71%	75%	5.198	
		1204,28 MWh																				ΑΩΛ: 14, 61			139.484 €		

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης