

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα																	Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250					
ΤΕ (MW)						5,360	5,452	5,452	5,452	8,250	8,250	5,000	5,000	5,000	6,600	0,640	0,922	0,922	2,900	2,900	2,900	4,125					
Η Ε Σ Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τηλού (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ Κω (% επί της αποδιδόμενης)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ Καλύμνου (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5						G6
Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2025	00:00	43,82	42,54	1,29	0,00		1	1	1	1	1							1					19,96	8,07	67%	75%	4.960
	01:00	41,35	39,93	1,42	0,00		1	1	1	1	1							1					22,57	5,60	63%	75%	4.667
	02:00	39,10	37,95	1,15	0,00		1	1		1	1							1					14,55	8,79	72%	75%	4.408
	03:00	37,94	37,17	0,77	0,00		1	1			1	1						1					15,33	7,63	70%	75%	4.317
	04:00	37,84	37,55	0,29	0,00		1	1			1	1						1					14,95	7,53	71%	75%	4.361
	05:00	38,94	38,73	0,21	0,00		1	1			1	1						1					13,77	8,64	74%	75%	4.498
	06:00	41,93	41,75	0,18	0,00		1	1	1	1	1							1					20,75	6,17	66%	75%	5.416
	07:00	45,96	45,81	0,14	0,00		1	1	1	1	1							1					16,69	10,20	73%	75%	5.330
	08:00	48,17	48,12	0,05	0,00	1	1	1	1	1	1							1					21,88	7,05	68%	75%	6.106
	09:00	49,88	49,87	0,01	0,00	1	1	1	1	1	1							1					20,13	8,77	71%	75%	5.896
	10:00	50,06	49,84	0,02	0,20	1	1	1	1	1	1							1					20,16	8,94	71%	75%	5.893
	11:00	49,72	49,46	0,05	0,20	1	1	1	1	1	1							1					20,54	8,60	70%	75%	5.850
	12:00	49,44	49,33	0,11	0,00	1	1	1	1	1	1							1					20,67	8,33	70%	75%	5.835
	13:00	49,30	49,17	0,13	0,00	1	1	1	1	1	1							1					20,83	8,19	70%	75%	5.817
	14:00	49,30	49,16	0,15	0,00	1	1	1	1	1	1							1					20,84	8,19	70%	75%	5.815
	15:00	50,05	50,05	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1							1					19,95	8,94	71%	75%	5.916
	16:00	51,02	51,02	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1	0,1						1					18,98	9,90	73%	75%	6.026
	17:00	54,43	54,43	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1	1						1			1		23,82	9,19	68%	75%	6.857
	18:00	58,33	58,33	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1	1						1	1		1		25,42	10,19	68%	75%	7.465
	19:00	61,57	61,55	0,02	0,00	1	1	1	1	1	1	1						1	1		1		22,20	13,43	73%	75%	7.932
	20:00	61,07	61,01	0,07	0,00	1	1	1	1	1	1	1						1	1		1		22,74	12,93	72%	75%	7.852
	21:00	56,80	56,70	0,10	0,00	1	1	1	1	1	1	1						1			1		21,55	11,56	72%	75%	6.669
	22:00	50,47	50,34	0,12	0,00	1	1	1	1	1	1	1						1					19,66	9,35	72%	75%	5.949
	23:00	45,13	44,98	0,15	0,00		1	1	1	1	1	1						1					17,52	9,38	72%	75%	5.236
		1161,62 MWh																						ΑΩΛ: 13,39		139.072 €	

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης