

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα																	Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250							
ΤΕ (MW)			5,360	5,452	5,452	5,452	8,250	8,250	5,000	5,000	5,000	6,600	0,640	0,922	0,922	2,900	2,900	2,900	4,125							
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου ημεσίου φορτίου (MW)	Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τηλου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ Κω (% επί της αποδιδόμενης)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ Καλύμνου (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)			
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2						G3	G4	G5
Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2025	00:00	43,04	42,85	0,19	0,00		1	1	1	1	1								1			19,65	7,29	68%	75%	4.996
	01:00	40,70	40,37	0,33	0,00		1	1	1	1	1								1			22,13	4,94	64%	75%	4.717
	02:00	38,84	38,20	0,63	0,00		1	1		1	1								1			14,30	8,53	73%	75%	4.437
	03:00	38,04	36,94	1,10	0,00		1	1		1	1								1			15,56	7,73	70%	75%	4.291
	04:00	38,46	36,92	1,54	0,00		1	1		1	1								1			15,58	8,16	70%	75%	4.289
	05:00	40,40	38,37	2,03	0,00		1	1		1	1								1			14,13	10,10	73%	75%	4.456
	06:00	44,33	41,78	2,54	0,00		1	1	1	1	1								1			20,72	8,57	66%	75%	5.419
	07:00	49,99	46,30	3,68	0,00		1	1	1	1	1								1			16,20	14,23	74%	75%	5.386
	08:00	52,74	47,38	5,36	0,00	1	1	1	1	1	1								1			22,62	11,62	67%	75%	6.023
	09:00	54,12	48,14	5,98	0,00	1	1	1	1	1	1								1			21,86	13,01	68%	75%	5.701
	10:00	54,05	48,08	5,77	0,20	1	1	1	1	1	1								1			21,92	12,93	68%	75%	5.694
	11:00	53,55	47,64	5,71	0,20	1	1	1	1	1	1								1			22,36	12,44	67%	75%	5.645
	12:00	53,05	45,79	6,86	0,40	1	1	1	1	1	1								1			24,21	11,93	65%	75%	5.437
	13:00	52,80	44,93	7,46	0,40	1	1	1	1	1	1								1			25,07	11,68	63%	75%	5.341
	14:00	53,21	45,54	7,27	0,40	1	1	1	1	1	1								1			24,46	12,09	64%	75%	5.409
	15:00	54,14	46,74	7,00	0,40	1	1	1	1	1	1								1			23,26	13,03	66%	75%	5.544
	16:00	55,48	47,99	7,09	0,40	1	1	1	1	1	1								1			22,01	14,36	68%	75%	5.684
	17:00	58,22	50,85	6,96	0,40	1	1	1	1	1	1								1		1	27,40	12,97	63%	75%	6.408
	18:00	61,63	55,32	5,91	0,40	1	1	1	1	1	1								1	1	1	28,43	13,49	63%	75%	7.023
	19:00	64,76	59,73	5,03	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1	1	24,02	16,10	70%	75%	7.664
	20:00	64,45	60,12	4,33	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1	1	23,63	16,10	71%	75%	7.721
	21:00	60,24	56,58	3,66	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1	1	27,17	12,09	65%	75%	7.201
	22:00	53,32	49,97	3,35	0,00	1	1	1	1	1	1								1		1	28,28	8,08	61%	75%	5.821
	23:00	47,09	44,19	2,89	0,00		1	1	1	1	1								1			18,31	11,33	70%	75%	5.147
		1226,61 MWh																				ΑΩΛ: 16,94		135.452 €		

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης