

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	5,000	1,500	1,500	1,000
Η Ε Ρ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2025	00:00	7,85	7,85	0,00		1	1			1
	01:00	7,57	7,57	0,00		1	1			1
	02:00	7,39	7,39	0,00		1	1			1
	03:00	7,29	7,29	0,00		1	1			1
	04:00	7,23	7,23	0,00		1	1			1
	05:00	7,24	7,24	0,00		1	1			1
	06:00	7,38	7,38	0,00		1	1			1
	07:00	7,53	7,53	0,00		1	1			1
	08:00	7,68	7,68	0,00		1	1			1
	09:00	7,84	7,76	0,08		1	1			2
	10:00	8,04	7,81	0,23		1	1			2
	11:00	8,21	7,61	0,60		1	1			2
	12:00	8,57	7,59	0,99		1	1			2
	13:00	8,91	7,91	1,00		1	1			2
	14:00	9,16	8,24	0,91		1	1			2
	15:00	9,40	8,56	0,84		1	1			3
	16:00	9,53	8,82	0,71		1	1			3
	17:00	9,64	9,40	0,24		1	1			4
	18:00	9,67	8,40	1,26		1	1			3
	19:00	9,50	7,75	1,75		1	1			2
	20:00	9,47	7,15	2,32		1	1			1
	21:00	9,51	7,06	2,44		1	1			1
	22:00	9,04	6,64	2,40		1	1			1
	23:00	8,65	6,29	2,35		1	1			1

Μισθωμένη ισχύς 5 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη και τρία φορητά Η/Ζ σε συντήρηση. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ έως 0,75MW έκαστο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης