

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	4,500	4,500	1,500	1,500	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2025	00:00	7,93	5,93	2,00		1	1			
	01:00	7,63	5,92	1,71		1	1			
	02:00	7,39	5,80	1,59		1	1			
	03:00	7,28	6,24	1,04		1	1			
	04:00	7,22	5,49	1,73		1	1			
	05:00	7,24	5,15	2,09		1	1			
	06:00	7,45	5,91	1,55		1	1			
	07:00	7,61	6,55	1,06		1	1			
	08:00	7,78	6,02	1,77		1	1			
	09:00	7,96	5,60	2,35		1	1			
	10:00	8,13	5,73	2,40		1	1			
	11:00	8,30	5,95	2,35		1	1			
	12:00	8,65	6,20	2,45		1	1			
	13:00	8,88	6,53	2,35		1	1			
	14:00	8,93	6,46	2,46		1	1			
	15:00	9,14	6,52	2,63		1	1			
	16:00	9,34	6,70	2,63		1	1			
	17:00	9,38	6,76	2,62		1	1			
	18:00	9,42	6,85	2,57		1	1			1
	19:00	9,64	7,20	2,45		1	1			1
	20:00	9,43	6,97	2,47		1	1			1
	21:00	9,21	6,88	2,32		1	1			1
	22:00	8,70	6,23	2,46		1	1			
	23:00	8,28	5,71	2,57		1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη και 3 φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ έως 0,75MW έκαστο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης