

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	5,000	1,500	1,500	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2025	00:00	7,10	4,51	2,58			1			1
	01:00	6,78	4,29	2,48			1			1
	02:00	6,56	4,01	2,55			1			1
	03:00	6,46	3,96	2,51			1			1
	04:00	6,42	3,96	2,46			1			1
	05:00	6,45	4,09	2,35			1			1
	06:00	6,67	4,25	2,42			1			1
	07:00	6,87	4,46	2,41		1	1			
	08:00	7,02	4,63	2,39		1	1			
	09:00	7,24	4,80	2,44		1	1			
	10:00	7,37	5,00	2,38		1	1			
	11:00	7,52	5,25	2,26		1	1			
	12:00	7,94	5,79	2,15		1	1			
	13:00	7,89	5,95	1,94		1	1			
	14:00	8,10	6,11	1,99		1	1			
	15:00	8,31	6,38	1,92		1	1			
	16:00	8,29	6,26	2,04		1	1			
	17:00	8,47	6,33	2,14		1	1			
	18:00	8,78	6,70	2,08		1	1			
	19:00	9,10	7,35	1,75		1	1			
	20:00	8,94	7,00	1,94		1	1			
	21:00	8,53	6,53	2,00		1	1			
	22:00	7,99	6,07	1,92		1	1			
	23:00	7,67	5,97	1,71		1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη και ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ έως 0,75MW έκαστο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης