

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2025	00:00	6,40	6,40	0,00		1	1			
	01:00	6,16	6,16	0,00		1	1			
	02:00	5,90	5,90	0,00		1	1			
	03:00	5,68	5,68	0,00		1	1			
	04:00	5,61	5,61	0,00		1	1			
	05:00	5,60	5,60	0,00		1	1			
	06:00	5,81	5,81	0,00		1	1			
	07:00	6,13	6,13	0,00		1	1			
	08:00	6,43	6,43	0,00		1	1			
	09:00	6,64	6,64	0,00		1	1			
	10:00	6,76	6,76	0,00		1	1			
	11:00	6,81	6,73	0,08		1	1			
	12:00	6,84	6,73	0,11		1	1			
	13:00	6,89	6,77	0,12		1	1			
	14:00	6,91	6,79	0,12		1	1			
	15:00	6,97	6,82	0,16		1	1			
	16:00	7,13	6,95	0,18		1	1			
	17:00	7,34	7,15	0,19		1	1			
	18:00	7,70	7,52	0,18		1	1			
	19:00	8,12	7,95	0,17		1	1			
	20:00	8,14	7,92	0,22		1	1			
	21:00	7,89	7,62	0,27		1	1			
	22:00	7,44	7,19	0,25		1	1			
	23:00	6,81	6,61	0,20		1	1			

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης