

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x16)
Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2025	00:00	6,17	6,04	0,12		1	1			
	01:00	5,94	5,73	0,21		1	1			
	02:00	5,69	5,00	0,69			1			2
	03:00	5,54	5,04	0,51			1			2
	04:00	5,52	5,24	0,27			1			2
	05:00	5,55	5,20	0,34			1			2
	06:00	5,73	5,08	0,65			1			2
	07:00	6,02	5,92	0,10		1	1			
	08:00	6,35	6,35	0,00		1	1			
	09:00	6,59	6,33	0,26		1	1			
	10:00	6,82	6,45	0,37		1	1			
	11:00	6,81	6,24	0,57		1	1			
	12:00	7,01	6,15	0,86		1	1			
	13:00	7,09	5,87	1,22		1	1			
	14:00	7,15	6,58	0,57		1	1			
	15:00	6,97	6,45	0,52		1	1			
	16:00	6,91	6,43	0,48		1	1			
	17:00	7,03	6,59	0,44		1	1			
	18:00	7,25	6,92	0,33		1	1			
	19:00	7,63	7,40	0,23		1	1			
	20:00	7,69	7,49	0,20		1	1			
	21:00	7,57	7,57	0,00		1	1			
	22:00	7,30	7,30	0,00		1	1			
	23:00	6,97	6,97	0,00		1	1			

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης