

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	4,500	4,500	1,500	1,500	1,000
α ρ ρ η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	7,87	7,81	0,06		1	1			1
	01:00	7,62	7,55	0,07		1	1			1
	02:00	7,39	7,32	0,07		1	1			1
	03:00	7,07	6,98	0,09		1	1			1
	04:00	7,06	6,96	0,09		1	1			1
	05:00	7,09	6,99	0,10		1	1			1
	06:00	7,27	7,17	0,10		1	1			1
	07:00	7,54	7,46	0,09		1	1			1
	08:00	7,84	7,74	0,10		1	1			1
	09:00	8,08	7,98	0,10		1	1			2
	10:00	8,30	8,20	0,10		1	1			2
	11:00	8,73	8,64	0,09		1	1			2
	12:00	9,08	8,99	0,09		1	1			3
	13:00	9,27	9,16	0,11		1	1			3
	14:00	9,32	9,21	0,11		1	1			3
	15:00	9,50	9,41	0,09		1	1			3
	16:00	9,63	9,57	0,06		1	1			3
	17:00	9,79	9,79	0,00		1	1			3
	18:00	10,01	10,01	0,00		1	1			3
	19:00	10,27	10,27	0,00		1	1			4
	20:00	10,29	10,29	0,00		1	1			4
	21:00	9,90	9,90	0,00		1	1			4
	22:00	9,44	9,44	0,00		1	1			3
	23:00	9,01	9,01	0,00		1	1			3

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη και ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ έως 0,75MW έκαστο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης