

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2025	00:00	12,20	7,93	4,27						1
	01:00	11,39	7,40	3,99						1
	02:00	10,81	7,03	3,78						1
	03:00	10,47	6,80	3,66						1
	04:00	10,42	7,36	3,06						1
	05:00	10,75	9,50	1,26					1	1
	06:00	11,56	11,09	0,47					1	1
	07:00	12,63	12,48	0,14					1	1
	08:00	13,37	13,32	0,05					1	1
	09:00	13,82	13,81	0,01			1		1	1
	10:00	13,92	13,90	0,02			1		1	1
	11:00	13,74	13,63	0,12			1		1	1
	12:00	13,35	13,25	0,10					1	1
	13:00	12,95	12,86	0,09					1	1
	14:00	12,84	12,64	0,19					1	1
	15:00	13,07	12,66	0,41					1	1
	16:00	13,73	13,26	0,47					1	1
	17:00	15,13	14,79	0,34		1			1	1
	18:00	16,79	16,50	0,29		1			1	1
	19:00	18,15	17,61	0,54		1			1	1
	20:00	18,11	16,56	1,54		1			1	1
	21:00	16,84	12,59	4,25					1	1
	22:00	15,17	9,86	5,31				1	1	
	23:00	13,47	8,76	4,72				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης