

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2025	00:00	9,93	7,54	2,39				1	1	
	01:00	9,52	7,80	1,71				1	1	
	02:00	9,16	7,38	1,78				1	1	
	03:00	8,93	6,90	2,03				1	1	
	04:00	8,89	6,99	1,90				1	1	
	05:00	9,18	7,17	2,01				1	1	
	06:00	9,98	8,09	1,90			1		1	
	07:00	10,64	9,00	1,64		1	1			
	08:00	11,01	9,97	1,04		1	1			
	09:00	11,25	10,85	0,39		1	1			
	10:00	11,28	11,16	0,12		1	1			
	11:00	11,21	11,17	0,03		1	1			
	12:00	11,09	11,00	0,09		1	1			
	13:00	11,13	10,93	0,20		1	1			
	14:00	11,25	11,11	0,14		1	1			
	15:00	11,65	11,44	0,20		1	1			
	16:00	12,40	12,18	0,23		1	1			1
	17:00	13,84	13,74	0,10		1	1			1
	18:00	15,06	14,99	0,06		1	1			1
	19:00	15,56	15,50	0,05		1	1			1
	20:00	15,34	15,25	0,09		1	1			1
	21:00	14,30	14,15	0,15		1	1			1
	22:00	12,77	12,58	0,19		1	1			1
	23:00	11,03	10,86	0,17		1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης