

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ								Τετάρτη, 29 Οκτώβριος 2025										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
29/10/25 0:00	84,00	78,04	5,96	0,00			1						1			1	1		1				
29/10/25 1:00	80,00	72,87	7,13	0,00			1							1			1	1		1			
29/10/25 2:00	76,00	68,10	7,90	0,00			1							1			1	1		1			
29/10/25 3:00	75,00	66,03	8,97	0,00			1							1			1			1			
29/10/25 4:00	72,00	62,07	9,93	0,00			1							1			1			1			
29/10/25 5:00	80,00	69,38	10,62	0,00			1							1			1			1	1		
29/10/25 6:00	86,00	73,23	11,86	0,91			1							1			1			1	1		
29/10/25 7:00	98,00	78,88	13,62	5,50			1							1			1			1	1		
29/10/25 8:00	106,00	79,13	15,20	11,67			1			1				1			1			1	1		
29/10/25 9:00	114,00	81,99	15,93	16,08			1			1				1			1			1	1		
29/10/25 10:00	118,00	83,08	15,90	19,02			1			1				1			1			1	1		
29/10/25 11:00	120,00	83,71	15,50	20,79			1			1				1			1			1	1		
29/10/25 12:00	122,00	86,00	14,82	21,18			1			1				1			1			1	1		
29/10/25 13:00	125,00	90,87	13,99	20,14			1			1				1			1			1	1		
29/10/25 14:00	123,00	92,12	13,20	17,68			1			1				1		1	1			1	1		
29/10/25 15:00	118,00	93,20	12,67	12,13			1			1				1		1	1			1	1		
29/10/25 16:00	116,00	99,10	12,53	4,37			1			1				1		1	1			1	1		
29/10/25 17:00	119,00	106,22	12,54	0,24			1			1				1		1	1			1	1		
29/10/25 18:00	123,00	110,56	12,44	0,00			1			1				1		1	1			1	1		
29/10/25 19:00	128,00	115,86	12,14	0,00			1			1				1		1	1			1	1		1
29/10/25 20:00	126,00	114,63	11,37	0,00			1			1				1		1	1			1	1		1
29/10/25 21:00	124,00	113,94	10,06	0,00			1			1				1		1	1			1	1		1
29/10/25 22:00	117,00	108,44	8,56	0,00			1			1				1			1			1	1		1
29/10/25 23:00	102,00	94,68	7,32	0,00			1			1				1			1				1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης