

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Σάββατο, 4 Οκτώβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
4/10/25 0:00	100,00	89,00	11,00	0,00			1		1				1			1					1	1
4/10/25 1:00	97,00	84,77	12,23	0,00			1		1				1			1					1	1
4/10/25 2:00	93,00	79,36	13,64	0,00			1		1				1			1					1	1
4/10/25 3:00	88,00	72,57	15,43	0,00			1		1				1			1					1	1
4/10/25 4:00	86,00	67,55	18,45	0,00			1		1				1			1					1	1
4/10/25 5:00	93,00	71,92	21,08	0,00			1		1				1			1					1	1
4/10/25 6:00	101,00	78,31	22,69	0,00			1		1				1			1					1	1
4/10/25 7:00	110,00	84,95	23,52	1,53			1		1				1	1		1					1	1
4/10/25 8:00	114,00	84,30	23,11	6,59			1	1	1				1	1		1					1	1
4/10/25 9:00	136,00	101,73	22,23	12,04			1	1	1				1	1		1					1	1
4/10/25 10:00	142,00	105,98	20,45	15,57			1	1	1				1	1		1					1	1
4/10/25 11:00	145,00	110,48	16,90	17,62			1	1	1				1	1		1					1	1
4/10/25 12:00	148,00	116,94	12,41	18,65			1	1	1				1	1		1					1	1
4/10/25 13:00	151,00	123,28	9,02	18,70			1	1	1				1	1		1					1	1
4/10/25 14:00	149,00	124,33	6,91	17,76			1	1	1				1	1		1					1	1
4/10/25 15:00	146,00	125,33	4,97	15,70			1	1	1				1	1		1					1	1
4/10/25 16:00	142,00	126,10	3,50	12,40			1	1	1				1	1		1					1	1
4/10/25 17:00	144,00	134,22	2,96	6,82			1	1	1				1	1		1	1				1	1
4/10/25 18:00	145,00	140,74	2,80	1,46			1	1	1				1	1		1	1				1	1
4/10/25 19:00	150,00	147,33	2,67	0,00			1	1	1				1	1		1	1				1	1
4/10/25 20:00	146,00	143,44	2,56	0,00			1	1	1				1	1		1	1				1	1
4/10/25 21:00	135,00	132,71	2,29	0,00			1	1	1				1	1		1	1				1	1
4/10/25 22:00	126,00	123,92	2,08	0,00			1	1	1				1			1	1				1	1
4/10/25 23:00	109,00	86,24	22,76	0,00			1		1				1			1	1				1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης