

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2025	00:00	0,800				1			
	01:00	0,773				1			
	02:00	0,718				1			
	03:00	0,713				1			
	04:00	0,722				1			
	05:00	0,745				1			
	06:00	0,796				1			
	07:00	0,829				1			
	08:00	0,960			1	1			
	09:00	0,983			1	1			
	10:00	0,980			1	1			
	11:00	0,984			1	1			
	12:00	1,068			1	1			
	13:00	1,029			1	1			
	14:00	0,958			1	1			
	15:00	0,954			1	1			
	16:00	0,977			1	1			
	17:00	1,026			1	1			
	18:00	1,082			1	1			
	19:00	1,208			1	1			
	20:00	1,203			1	1			
	21:00	1,085			1	1			
	22:00	1,004			1	1			
	23:00	0,879				1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2025	00:00	0,812				1			
	01:00	0,748				1			
	02:00	0,731				1			
	03:00	0,710				1			
	04:00	0,682				1			
	05:00	0,724				1			
	06:00	0,803				1			
	07:00	0,808				1			
	08:00	0,864				1			
	09:00	0,923				1		1	
	10:00	0,974					1	1	
	11:00	1,058					1	1	
	12:00	1,114					1	1	
	13:00	1,032					1	1	
	14:00	1,005					1	1	
	15:00	0,966					1	1	
	16:00	1,006					1	1	
	17:00	1,009					1	1	
	18:00	1,131					1	1	
	19:00	1,165					1	1	
	20:00	1,183					1	1	
	21:00	1,071					1	1	
	22:00	0,947					1	1	
	23:00	0,833						1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2025	00:00	0,774						1	
	01:00	0,739						1	
	02:00	0,699						1	
	03:00	0,671						1	
	04:00	0,668						1	
	05:00	0,699						1	
	06:00	0,736						1	
	07:00	0,750						1	
	08:00	0,875						1	
	09:00	1,017						1	
	10:00	0,989					1	1	
	11:00	0,954					1	1	
	12:00	0,963					1	1	
	13:00	0,915					1	1	
	14:00	0,884					1	1	
	15:00	0,883					1	1	
	16:00	0,954					1	1	
	17:00	1,004					1	1	
	18:00	1,084					1	1	
	19:00	1,187					1	1	
	20:00	1,155					1	1	
	21:00	1,042					1	1	
	22:00	0,927					1	1	
	23:00	0,843						1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2025	00:00	0,775						1	
	01:00	0,704						1	
	02:00	0,679						1	
	03:00	0,697						1	
	04:00	0,659						1	
	05:00	0,689						1	
	06:00	0,731						1	
	07:00	0,785						1	
	08:00	0,866						1	
	09:00	0,906						1	
	10:00	0,960				1		1	
	11:00	0,904				1		1	
	12:00	0,910				1		1	
	13:00	0,898				1		1	
	14:00	0,879				1		1	
	15:00	0,937				1		1	
	16:00	0,893				1		1	
	17:00	0,952				1		1	
	18:00	1,004				1		1	
	19:00	1,101				1		1	
	20:00	1,090				1		1	
	21:00	0,981				1		1	
	22:00	0,900				1		1	
	23:00	0,845				1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2025	00:00	0,743				1			
	01:00	0,698				1			
	02:00	0,686				1			
	03:00	0,662				1			
	04:00	0,642				1			
	05:00	0,651				1			
	06:00	0,718				1			
	07:00	0,713				1			
	08:00	0,814				1			
	09:00	0,883				1		1	
	10:00	0,898				1		1	
	11:00	0,897				1		1	
	12:00	0,847				1			
	13:00	0,851				1			
	14:00	0,860				1			
	15:00	0,821				1			
	16:00	0,858				1			
	17:00	0,881				1			
	18:00	0,987				1	1		
	19:00	1,029				1	1		
	20:00	1,012				1	1		
	21:00	0,968				1	1		
	22:00	0,849				1	1		
	23:00	0,769				1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2025	00:00	0,725				1			
	01:00	0,655				1			
	02:00	0,626				1			
	03:00	0,629				1			
	04:00	0,607				1			
	05:00	0,644				1			
	06:00	0,698				1			
	07:00	0,731				1			
	08:00	0,791				1			
	09:00	0,849				1			
	10:00	0,973				1			
	11:00	0,898				1			
	12:00	0,988				1			
	13:00	1,021				1		1	
	14:00	1,016				1		1	
	15:00	1,007				1		1	
	16:00	0,980				1		1	
	17:00	0,987				1		1	
	18:00	1,052				1		1	
	19:00	1,147				1		1	
	20:00	1,152				1		1	
	21:00	1,071				1		1	
	22:00	0,892				1		1	
	23:00	0,795				1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2025	00:00	0,739				1			
	01:00	0,697				1			
	02:00	0,686				1			
	03:00	0,650				1			
	04:00	0,656				1			
	05:00	0,695				1			
	06:00	0,745				1			
	07:00	0,750				1			
	08:00	0,844				1			
	09:00	0,906				1			
	10:00	0,947				1			
	11:00	0,882				1		1	
	12:00	0,893				1		1	
	13:00	0,877				1		1	
	14:00	0,905				1		1	
	15:00	0,845				1		1	
	16:00	0,830				1			
	17:00	0,832				1			
	18:00	1,027				1		1	
	19:00	1,098				1		1	
	20:00	1,006				1		1	
	21:00	0,975				1		1	
	22:00	0,848				1		1	
	23:00	0,738				1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης