

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2025	00:00	0,660				1			
	01:00	0,614				1			
	02:00	0,629				1			
	03:00	0,593				1			
	04:00	0,574				1			
	05:00	0,613				1			
	06:00	0,653				1			
	07:00	0,723				1			
	08:00	0,684				1			
	09:00	0,805				1			
	10:00	0,806				1			
	11:00	0,728				1			
	12:00	0,758				1			
	13:00	0,673				1			
	14:00	0,687				1			
	15:00	0,710				1			
	16:00	0,716				1			
	17:00	0,806				1			
	18:00	0,865				1			
	19:00	0,963				1	1		
	20:00	0,912				1	1		
	21:00	0,856				1			
	22:00	0,809				1			
	23:00	0,712				1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2025	00:00	0,677				1			
	01:00	0,623				1			
	02:00	0,616				1			
	03:00	0,591				1			
	04:00	0,579				1			
	05:00	0,644				1			
	06:00	0,670				1			
	07:00	0,719				1			
	08:00	0,725				1			
	09:00	0,782				1			
	10:00	0,788				1			
	11:00	0,805				1			
	12:00	0,845				1			
	13:00	0,808				1			
	14:00	0,786				1			
	15:00	0,730				1			
	16:00	0,778				1			
	17:00	0,754				1			
	18:00	0,840				1			
	19:00	0,927				1			
	20:00	0,920				1			
	21:00	0,840				1			
	22:00	0,757				1			
	23:00	0,731				1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2025	00:00	0,661				1			
	01:00	0,647				1			
	02:00	0,634				1			
	03:00	0,623				1			
	04:00	0,612				1			
	05:00	0,607				1			
	06:00	0,655				1			
	07:00	0,710				1			
	08:00	0,721				1			
	09:00	0,731				1			
	10:00	0,762				1			
	11:00	0,738				1			
	12:00	0,690				1			
	13:00	0,714				1			
	14:00	0,714				1			
	15:00	0,734				1			
	16:00	0,768				1			
	17:00	0,807				1			
	18:00	0,862				1			
	19:00	0,928				1			
	20:00	0,903				1			
	21:00	0,864				1			
	22:00	0,804				1			
	23:00	0,712				1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2025	00:00	0,665				1			
	01:00	0,621				1			
	02:00	0,608				1			
	03:00	0,581				1			
	04:00	0,555				1			
	05:00	0,593				1			
	06:00	0,631				1			
	07:00	0,691				1			
	08:00	0,698				1			
	09:00	0,731				1			
	10:00	0,725				1			
	11:00	0,732				1			
	12:00	0,722				1			
	13:00	0,733				1			
	14:00	0,732				1			
	15:00	0,720				1			
	16:00	0,722				1			
	17:00	0,758				1			
	18:00	0,808				1			
	19:00	0,903				1			
	20:00	0,837				1			
	21:00	0,816				1			
	22:00	0,752				1			
	23:00	0,700				1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2025	00:00	0,653				1			
	01:00	0,603				1			
	02:00	0,618				1			
	03:00	0,570				1			
	04:00	0,568				1			
	05:00	0,604				1			
	06:00	0,672				1			
	07:00	0,661				1			
	08:00	0,684				1			
	09:00	0,726				1			
	10:00	0,733				1			
	11:00	0,733				1			
	12:00	0,726				1			
	13:00	0,697				1			
	14:00	0,700				1			
	15:00	0,739				1			
	16:00	0,771				1			
	17:00	0,869				1			
	18:00	0,908				1			
	19:00	0,835				1			
	20:00	0,820				1			
	21:00	0,756				1			
	22:00	0,733				1			
	23:00	0,659				1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2025	00:00	0,618				1			
	01:00	0,617				1			
	02:00	0,572				1			
	03:00	0,601				1			
	04:00	0,570				1			
	05:00	0,626				1			
	06:00	0,646				1			
	07:00	0,687				1			
	08:00	0,753				1			
	09:00	0,728				1			
	10:00	0,779				1			
	11:00	0,762				1			
	12:00	0,766				1			
	13:00	0,793				1			
	14:00	0,756				1			
	15:00	0,777				1			
	16:00	0,815				1			
	17:00	0,903				1			
	18:00	0,963				1			
	19:00	0,936				1			
	20:00	0,924				1			
	21:00	0,861				1			
	22:00	0,834				1			
	23:00	0,718				1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2025	00:00	0,693				1			
	01:00	0,652				1			
	02:00	0,620				1			
	03:00	0,580				1			
	04:00	0,562				1			
	05:00	0,625				1			
	06:00	0,644				1			
	07:00	0,691				1			
	08:00	0,678				1			
	09:00	0,670				1			
	10:00	0,655				1			
	11:00	0,652				1			
	12:00	0,647				1			
	13:00	0,650				1			
	14:00	0,672				1			
	15:00	0,666				1			
	16:00	0,710				1			
	17:00	0,746				1			
	18:00	0,831				1			
	19:00	0,825				1			
	20:00	0,761				1			
	21:00	0,744				1			
	22:00	0,662				1			
	23:00	0,648				1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης